

$\pm 0,00$ poziom wykończonej posadzki


 zamurowania

SW1 - grubość ściany 15,5 cm; REI / EI 120

SW2 - grubość ściany 25,5 cm, REI / EI 120
SD - 2x12,5 GKFI DFH2/2xCW 100 2xW
na podwójnej konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z
dwukrotnym poszyciem płytami GKFI typu DFH2 o grubo-
ści 12,5 mm, z wypełnieniem wełną mineralną

SW3 - grubość ściany 15,5 cm;
SD - 2x12,5 GKB1 H2/2xCW 50 2xW
na podwójnej konstrukcji z profili CW 50 i UW 50 z
dwukrotnym poszyciem płytami GKB1 typu H2 o grubo-
ści 12,5 mm, z wypełnieniem wełną mineralną

 hydrant wewnętrzny Ø52

20