



ZWÓD FeZn d=8mm  
UZIOMI FeZn 30x4 MONTOWANY NA GŁĘBOKOŚCI  
POWIĘZI ZAMARZANIA I WYSTĘPIANIA GRUNTU (1,2m)  
ZŁĄCZE POMIAROWE DRUT - PŁASKOWNIK  
iglica piorunochronna h=0,5m ponad obiekt chroniony  
odstęp izolacyjny> 40cm  
INSTALACJA PIORUNOCHRONNA NIE JEST WYMAGANA  
ZALECA SIĘ WYKONANIE WEDŁUG DECYZJI INWESTORA

PRZEBUDOWA - Rzut dachu 1 : 100

|                                                                                                                                                 |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Projekt TECHNICZNY"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek OSP w Rieczpolu " działka nr 54/1 obr. 0006 Rieczpol |                |
| Skala 1:100 plan instalacji piorunochronnej                                                                                                     | Data 2022 - 06 |
| Inwestor: Gmina Krzywczu, 37 - 755 Krzywczu 36                                                                                                  | Rys. nr E-3    |
| Projektant: mgr inż. Wojciech Rybienik BAVIII/8386/6/89                                                                                         |                |