



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Kraków, dnia 2021-06-30

GD-17.6630.1484.2021

## PROTOKÓŁ

### **z narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogą elektroniczną w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu**

Działając na podstawie art. 7d pkt. 2, art. 28b, 28c, 28d, 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 3144/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.11.2015 r. w sprawie przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczących sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:

**Pracownia Projektowa „LAND-ARCH” Małgorzata Tujko  
31-227 KRAKÓW, ul. Adama Vetulaniego 1A/329**

występującego w imieniu inwestora:

**Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie  
30-059 KRAKÓW, ul. Reymonta 20**

dotyczącego:

**przyłącze kabla energetycznego oświetleniowego z lokalizacją słupów oświetleniowych**

zlokalizowanego:

**KRAKÓW, ul. Pietrusińskiego**

jednostka ewidencyjna: **Podgórze**


obręb: 8, obręb: 10

Na naradzie koordynacyjnej zakończonej w dniu **2021-06-30** rozpatrzono wyżej wymieniony wniosek o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu:				Podpis
Lp.	Oznaczenie podmiotu oraz imię i nazwisko osoby, która ten podmiot reprezentuje:	Imię ten	Stanowisko/treść uwagi	
1.	ArcelorMittal Poland S.A.		pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie.	
2.	GAZ SYSTEM		pozytywne bez uwag	
	Michał Burtan		Brak uwag	
3.	Klimat-Energia-Gospodarka Wodna		pozytywne bez uwag	
	Tomasz Jelonek		brak uwag	
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.		pozytywne bez uwag	
	Dariusz Kupiec		brak uwag	
5.	Netia Telekom Telmedia S.A.		pozytywne bez uwag	
	Lesław Augustyn		brak uwag	
6.	Orange S.A.		pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie.	
7.	PSG Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład w Krakowie		pozytywne bez uwag	
	Krzysztof Kałwak		brak uwag	
8.	Tauron Dystrybucja S.A.		pozytywne z uwagami	
	Piotr Pikul		Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie o nadzór branżowy. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.	
9.	T-Mobile Polska S.A.		pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie.	
10.	UPC Polska Sp. z o.o.		pozytywne bez uwag  Należy zawiadomiony podmiot nie uczestniczył w naradzie.	

11.	Wodociągi Miasta Krakowa S.A. _____ Mariusz Ligas	pozytywne bez uwag _____ <b>brak uwag</b>	
12.	Wydział Kształtowania Środowiska UMK _____ Agnieszka Urban-Suder	pozytywne z uwagami _____ Drzewo zlokalizowane w pobliżu punktu 13 należy przesadzić.	
13.	Zarząd Dróg Miasta Krakowa _____ Robert Cebulski	pozytywne z uwagami _____ Na warunkach uzgodnienia znak: RU.461.2.1488.2021 z dnia 08.06.2021r.	

Wójt/burmistrz według właściwości miejscowej:			
Lp.	Oznaczenie organu oraz Imię i nazwisko osoby upoważnionej przez organ:	Stanowisko/treść uwagi	Podpis
1.	Wydział Geodezji UMK _____ Joanna Kotlarz	pozytywne z uwagami _____ Przed rozpoczęciem robót ziemnych zabezpieczyć wszystkie znaki geodezyjne pod nadzorem geodety. Po zakończeniu robót zlecić geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znaków a protokół ze sprawdzenia dołączyć do operatu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie znaku geodezyjnego podlega karze grzywny zgodnie z art. 48 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.	

Stanowisko przedstawicieli branż zostało uzgodnione na podstawie uwag przesłanych drogą elektroniczną.


z up. PREZYDENTA MIASTA  
Z-ca Przewodniczącego Rady Koordynacyjnej  
  
Joanna Kotlarz  
Starszy Inspektor  
w Wydziale Geodezji

(podpis przewodniczącego narady lub jego zastępcy)

ODPIS  
STARSZY INSPEKTOR  
  
Dominika Uzmańska



Oświadczam, że powyższe techniczne zamawiający uzyskały przez projektory i/lub w wyniku ich pracy powstały niosący dokument wydruk pozostający w tym samym zakresie treści technicznej, co powyższy dokument, z zastrzeżeniem oświadczenia	
Identyfikacja zgłoszenia prac geodetycznych	GD-13-6440-1598-2021
Organ służby geodetycznej, który otrzymał zgłoszenie	<b>PREZENT MIASTA KRAKÓWA</b> Pl. G. 4-1 Sienkowskiego Plac, M. Rybnika Tel: 022-699-10-14, 022-142-712 11-231 Kraków, ul. Rozetna 9 NIP: 642-2010141, Kregon 12060268
Wynikowa praca geodetycznych	GD-13-6440-1598-2021_1.pdf z dn. 14.04.2021r.
Nie oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki powyższych wytycznych	
Dziękuję serdecznie oraz nie przesładam zamówienia i kosztów praca	
mgr inż. Małgorzata Rybicka prawnik upoważniony 10.11.15.	



- projektowana latarnia parkowa
- projektowany nasłoneczniak boiska
- projektowany przyrząd elektroenergetyczny oświetlenia

Zeskanowane w CamScanner