

Opalenica, 5 października 2021 r.

OD5/RD5/MU/MS/ WEO21E 217521
K2100351230

Biuro Projektowe Kanrys
ul. Żołnierzy Narwiku 23
61-695 Poznań


Dotyczy: Uzgodnienie instalacji zasilania awaryjnego przepompowni ścieków ul. Kolejowa Nowy Tomyśl.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 24-09-2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu przyłączenia instalacji awaryjnego zasilania przepompowni ścieków ul. Kolejowa w m. Nowy Tomyśl, Rejon Dystrybucji Opalenica uzgadnia przedmiotowy projekt. Jednocześnie informujemy, że po wykonaniu prac związanych z zabudową agregatu prądotwórczego oraz układu automatyki SZR należy powiadomić Rejon Dystrybucji Opalenica celem dokonania sprawdzenia działania automatyki SZR.

Działając w imieniu spółki Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) w załączeniu przesyłamy obowiązek informacyjny w celu dopełnienia zobowiązań prawnych ciążących na Spółce, jako Administratorze danych osobowych.

Sprawę prowadzi Pan Michał Szczerbowski 61 88 47 265

Z poważaniem


Enea Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Poznań
Rejon Dystrybucji Opalenica
Katarzyna Kupiec