





PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU - cz.2

SKALA 1:100/500



p.p. 231,0 m.n.p.m	
RZĘDNA TERENU	237,50
RZĘDNA DŃA RURY	235,60
ZAGŁĘBIENIE RURY	-1,70
DŁUGOŚĆ (m)	255,60

projektowane wydociąg			
Ø 125 x 11,4 mm PEHD RC SDR 11 PN16			
1014,6	-1,70	234,30	236,00
1023,5	-1,70	234,20	235,90
1032,9	-1,70	234,15	235,85

projektowany wodociąg Ø 125 x 11,4 mm PEHD RC SDR 11 PN16		projektowany wodociąg Ø 125 x 11,4 mm PEHD 100 SDR 11 PN16, l= 47 m		projektowany wodociąg Ø 63 x 5,8 mm PEHD 100 SDR 11 PN16, l= 9,1 m	
1247,7	-1,70	1235,62	1237,22		
1276,3	-1,70	1235,89	1237,50		
1292,9	-1,70	1235,60	1237,50		
1326,0	-1,70	1235,93	1237,63		
1359,9	-1,70	1235,64	1237,63		
1393,6	-1,70	1235,60	1237,20		
1420,9	-1,70	1235,20	1236,9		
1426,3	-1,70	1235,20	1236,9		
1429,5	-1,70	1235,20	1236,9		
1433,1	-1,70	1235,20	1236,9		
1446,5					
1463,4	-1,70	1235,50	1237,2		
1472,3	-1,70	1235,40	1237,1		
1483,4	-1,70	1235,40	1236,9		

p.p. 231,0 m.n.p.m		projektowany wodociąg Ø 125 x 11,4 mm PEHD 100 SDR 11 PN16, l= 41,6 m	
443,1	-1,70	443,2	-1,70
443,5	-1,70	443,5	-1,70
447,2	-1,70	447,2	-1,70
447,7	-1,70	447,7	-1,70
447,7	-1,70	447,7	-1,70

<p align="center">PROFIL PAULINA KUSA-KROBIEZ <u>ul. Śleskowska 140, 29-100 Włoszczowa, tel. 690 695 543</u></p>		
Inwestor:	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Senkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa	Skala: 1:500/50
Temat:	Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej w msc. Włoszczowa, dz. nr ewid. 5068, 1857/1, 1857/2 obręb 003 Włoszczowa, 1857, 9002, 9001/3, 610/1 obręb 0001 Włoszczowa, jedn. ewid. 261306_4 Włoszczowa, gm. Włoszczowa	Data: 11.2022 r.
Treść rys.:	PROFIL PODŁUŻNY WODOCIĄGU-cz.2	Nr rys.: 2b
Projektował:	mgr inż. Paulina Kusa-Krobisz	nr upr.: SW/KO177/PWOS/12
Przełożył:	mgr inż. Robert Dyda	nr upr.: K-148/94, K-149/94