



2022-61548

1714-DE-DSK-DUK-WEK.7070.2.2022.1392

Katowice, 20 września 2022 r.

HALIT HALAMA GRZEGORZ
ul. OBJAZDOWA 14/16
43-430 SKOCZÓW

Dotyczy: rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Ochaby Wielkie.

W odpowiedzi na Państwa pismo z 14.09.2022r. dotyczące uzgodnienia rozbudowy sieci wodociągowej z rur PE RC Dz90mm w miejscowości Ochaby Wielkie na ulicy Gołyska i Kościelnik informujemy, że trasa planowanej inwestycji krzyżuje będąca własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. napowietrzna linia elektroenergetyczna 220 kV relacji Bujaków-Liskowiec, Bieruń-Komorowice (przesło 127-128).

Ww. inwestycja oraz sposób jej realizacji powinien uwzględniać wymogi określone w następujących przepisach:

- PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z dnia 19.12.2019 r., poz. 2448),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.),
- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830).
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. poz. 950 z czerwca 2016r.).

Zabrania się zwiększania rzędnych terenu pod linią 220 kV oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrajnego przewodu (mierząc poziomo i prostopadle do przewodów).

Zabrania się sadzenia roślinności wysokiej pod linią i w odległości do 10 metrów od rzutu poziomego skrajnych przewodów.

Zabrania się umieszczania hydrantów, punktów czerpania wody w odległości mniejszej niż 10 metrów od skrajnych przewodów ww. linii 220 kV.

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Katowicach,
40-056 Katowice, ul. Jordana 25, Sekretariat: tel. +48 32 257 80 01, fax. +48 32 257 80 17

Prowadząc prace budowlano-montażowe zabronione jest urządzenie stanowisk pracy, składowanie materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych oraz używanie sprzętu mechanicznego bezpośrednio pod linią napowietrzną lub w odległości mniejszej niż 30 metrów (mierząc w poziomie) od skrajnych przewodów. W razie braku możliwości spełnienia powyższych wymogów, prace należy wykonywać w oparciu o zaakceptowaną przez PSE S.A. w Katowicach Instrukcję stanowiskową bezpiecznego wykonania pracy oraz pod nadzorem osoby uprawnionej i wyznaczonej przez Wykonawcę prac.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na ograniczenia w wykorzystaniu ciężkiego sprzętu zmechanizowanego podczas budowy przedmiotowej sieci proponujemy wykonanie prac w odległości do 30 metrów od skrajnych przewodów ww. linii metodą bezwykopową.

Uzgadniamy projekt rozbudowy sieci wodociągowej zgodnie z przesłaną mapą, pod warunkiem przestrzegania powyższych przepisów oraz wymogów.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat od daty niniejszego pisma.

Sprawę prowadzi Marek Błażkiewicz tel. 32 257 8483.

PEŁNOMOCNIK PSE S.A.
Zastępca Dyrektora ds.
Utrzymania w Katowicach
Lucjan Bensch

Rozdzielnik:
WEK