

Pruszcz Gdański, dnia 27.06.2023 r.

Znak sprawy: ZP.271.17.2023 /20

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.06.2023 r. pod numerem 2023/BZP 00256910/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I - bez negocjacji na robotę budowlaną pn.: „Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, drenażu opaskowego wraz z izolacją przeciwwilgociową ścian fundamentowych dla budynków numer 2, 4, 6, 8 przy ul. 10 Lutego w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 382 000 EURO

***Strona internetowa
prowadzonego postępowania***

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia treści SWZ,
- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

I. Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

W nawiązaniu do ogłoszenia na przetarg jak wyżej, oraz chęcią przygotowania jak najrzetelniejszej oferty, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących żwiru. 1 Projekt Budowlany – Element II Projekt Architektoniczno-Budowlany w opisie na stronie 8 występuje żwir 8/16mm

na stronie 12 występuje żwir do 32mm

2 rysunek nr 2 PB (PZT+PAB)

obsypka żwirowa żwir 32-63mm

warstwa żwiru 4-32mm

3 przedmiar nr 1

pozycja nr 9, 62,118, 151, - obsypka rurociągu drenarskiego żwirem 16-31,5mm

pozycja nr 11, 64,120, 153, - zasypanie wykopu żwirem 2-16mm

Jakiej frakcji żwir należy przyjąć do wyceny?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż projektant zweryfikował przedmiar robót nr 1, który Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia ze zmienionymi następującymi pozycjami:

- pozycje nr 9, 62, 118, 151 „Obsypka rurociągu drenarskiego żwirem 32-63 mm dowiezionym”,

- pozycje nr 11, 64, 120, 153 „Zasypanie wykopu żwirem 4-32 mm dowiezionym”.
- Plik w formacie PDF: **17_23 SWZ Tom II DP - przedmiar robót nr 1 – ZMIENIONY.pdf**

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

Zgodnie z pozycją 42 przedmiaru nr 1 należy wycenić 6 studni rewizyjnych o śr 1200.
Jakie studnie należy przyjąć do wyceny?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż projektant zweryfikował przedmiar robót nr 1, który Zamawiający przekazuje i odpowiednio udostępnia ze zmienionymi następującymi pozycjami:

- pozycja nr 42 „Studnie rewizyjne Z kręgów betonowych ośr 1200 w gotowym wykopie o głębokości 3m właz D400”. Obmiar 3 stud.,
- pozycja nr 43 „Studnie rewizyjne Z kręgów betonowych ośr 1200 w gotowym wykopie za każde 0,5m różnicy głębokości właz D400”. Obmiar - 3 [0,5m] stud.

Plik w formacie PDF: **17_23 SWZ Tom II DP - przedmiar robót nr 1 – ZMIENIONY.pdf**

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezainwentaryzowane lub błędnie zainwentaryzowane urządzenia podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zmiany umowy zostały przewidziane w rozdziale 22 IDW Tom I SWZ.

II. Załączniki:

Plik w formacie PDF: **17_23 SWZ Tom II DP - przedmiar robót nr 1 – ZMIENIONY.pdf**

III. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).

BURMISTRZ

Janusz Wróbel