

Przylep, dn. 26.08.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dot. postępowania przetargowego pn.: „Budowa placu zabaw przy ZSP w Przylepie, gmina Kołbaskowo”

Pytanie nr 1:

W dokumentacji przetargowej brak opisu ogrodzenia jeśli Zamawiający posiada projekt ogrodzenia oraz opis materiału z jakiego ma być wykonane to proszę o załączenie?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że opis ogrodzenia znajduje się w opisie technicznym projektu wraz z mapą z zaznaczonymi wejściami (w części rysunkowej).

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści ogrodzenie panelowe typu D 2 z drutu fi 4 o bezpiecznych zakończeniach?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że panele powinny być typu 2d z drutu 5/6 o bezpiecznych zakończeniach.

Pytanie nr 3:

Czy strefa bezpieczna ma być zakończona obrzeżami gumowymi czy betonowymi ?
W przedmiarze są obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm a w dokumentacji projektowej obrzeża z tworzywa

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, że należy opierać się na opisie technicznym dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 4:

Czy ogrodzenie ma być wykonane z podmurówką?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, że ogrodzenie ma być wykonane z podmurówką z elementów prefabrykowanych, by zapobiec podkopywaniu się dzięki zwierzętom. Panele w kolorze zieleni Ral 6005.

Pytanie nr 5:

Przez jaki okres należy pielęgnować trawnik?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający informuje, że trawnik pielęgnować należy do pierwszego koszenia.

DYREKTOR
Zespołu Szkół i Przedszkolnego
w Przylepie

mgr Iwona Wierzbicka