

Do wszystkich Wykonawców

Nr referencyjny postępowania:

ZP.271.1.2024

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w odpowiedzi na złożone zapytanie Wykonawców.

Złożone pytania:

Pytanie 3:

Wymagania dotyczące warstwy informatycznej zaimplementowanego w oprawach zdalnego systemu zarządzania oświetleniem

Zamawiający wymaga, aby oferowany system sterowania oświetleniem posiadał certyfikat TALQ - jest to certyfikat komercyjny wydawany przez komercyjne konsorcjum prywatne, które ogranicza konkurencyjność rozwiązania, w nieuzasadniony sposób zawężając dostawców systemu sterowania. Nie podlega pod żadne komitety normalizacyjne prawnie umocowane. Nie jest poparte żadnymi normami typu EN lub PN.

Ponad to komunikacja w standardzie TALQ jest nieoptymalna ze względu na bardzo nieoptymalne struktury danych, zawęża konkurencyjność rozwiązania, a realnie nie gwarantuje Zamawiającemu interoperacyjności. Uniezależnienie nie jest pełne – TALQ nie definiuje szeregu kwestii praktycznych takich jak: - sposób wymiany certyfikatów na urządzeniu, - sposobu prowadzenia upgrade oprogramowania, - odpowiedzialność za powyższe. W związku z powyższym w system posiadający certyfikat TALQ może nie współpracować z żadnym zewnętrznym urządzeniem – certyfikacja nie potwierdza rzeczywistej i pełnej interoperacyjności. TALQ nie wnosi żadnej dodatkowej wartości do systemu. TALQ jest zaimplementowany tylko w nielicznych systemach, co stanowi istotne ograniczenie rozwoju rodzimej gospodarki i technologii.

Wskazanie wprost rozwiązania przez Zamawiającego a nie celu który chce osiągnąć jest zaprzeczeniem konkurencyjności. Zamawiający powinien uznać jako rozwiązanie równoważne również inne rozwiązania oparte na otwartych udokumentowanych API i protokołach innych niż TALQ np. dla odmiany protokół MQTT również jest otwarty i jest dedykowany do szeroko rozumianego IoT oraz telemetrii.

W związku z powyższym prosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu z wymogów. Czy Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ w podanym zakresie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) dotyczący wymogu posiadania przez oferowany system sterowania oświetleniem certyfikatu TALQ.

Z uwagi na zapewnienie kompatybilności istniejącego na terenie Gminy Łądek systemu sterowania oświetleniem zewnętrznym z oferowanym systemem przez Wykonawcę, certyfikat TALQ jest

bezwzględnie wymagany. Brak tego wymogu może w przyszłości uniemożliwić zintegrowanie dwóch różnych systemów sterowania. Certyfikat ten jest powszechnie stosowany i posiada go wielu dostawców, a więc jego wymaganie w żaden sposób nie narusza zasad konkurencji określonej przez PZP.

Wójt Gminy Łądek

Artur Miętkiewicz