



Urząd Gminy Jezewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jezewo  
Referat Rolnictwa i Budownictwa  
tel. 52 33 180 25, fax. 52 522 81 49  
e-mail: [sekretariat@jezewo.eu](mailto:sekretariat@jezewo.eu)  
[www.bip.jezewo.eu](http://www.bip.jezewo.eu)

**Urząd Gminy**  
**86-131 Jezewo**  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel. 331-80-25; 331-80-77  
fax 331-80-68 (16)

Jezewo, dnia 21.06.2024 r.

RRiB.271.3.2024

### Wszyscy Wykonawcy

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na realizację zadania pn.: „**Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jezewie**”

Gmina Jezewo stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1605 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na otrzymane dnia 19.06.2024 r. poniższe zapytanie:

#### **Pytanie:**

*W związku z chęcią przystąpienia do przetargu „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jezewie” Oferent przeanalizował dokumentację PFU wraz z jej wymaganiami: wydajność układu technologicznego 50 m<sup>3</sup>/h oraz prędkość filtracji 7,5 – 8 m/h, dwa stopnie aeracji oraz dwa stopnie filtracji. W celu uzyskania wymaganych parametrów Oferent wstępnie dobrał technologię w dwóch wariantach w układzie dwustopniowej filtracji 2+2 z filtrami DN 2000 i prędkością filtracji 7,96 m/h oraz w układzie dwustopniowej filtracji 3+3 z filtrami 1800 i prędkością filtracji 6,67 m/h. Rozpatrując przypadek z najmniejszą ilością filtrów 2+2, na parametrach wydajności i prędkości filtracji – zgodnych z PFU, Oferent wrysował wstępnie dobraną kompletną technologię w podane gabaryty istniejącego budynku. Jednoznacznie można stwierdzić, iż technologia z najmniejszą ilością filtrów przy zachowaniu parametrów podanych w PHU wydajności i prędkości filtracji – nie zmieści się do istniejącego budynku, którego gabaryty nie podlegają modernizacji. Prosimy o wyjaśnienia – jak zatem Oferent ma złożyć ofertę zgodną z PFU, zachowując do tego wymagania BHP na hali filtrów dot. przejść i wolnych przestrzeni?*

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający już wcześniej dopuścił zwiększenie prędkości filtracji wody do poziomu ok. 8,5 m/h. Nie jest rolą Zamawiającego przedstawienie rozwiązań technicznych instalacji technologicznych przewidzianych do wbudowania przez Oferenta. To Zamawiający oczekuje od Oferenta propozycji rozwiązań obiektu, spełniające podstawowe warunki techniczne i technologiczne zawarte w treści PFU.

Zgodnie z treścią PFU, Oferent część elementów instalacji powinien usytuować w dodatkowym budynku o konstrukcji szkieletowej lub kontenerowej.

Zdaniem Zamawiającego, w budynku o wymiarach w rzucie ok. 7,5 m x 7,2 m, jest możliwość budowy instalacji technologicznych spełniającej założenia PFU.

**WÓJT**  
*Maciej Rakowicz*  
**mgr Maciej Rakowicz**

#### **Otrzymują:**

1. Ogłoszono na stronie internetowej: <http://www.platformazakupowa.pl>
2. Aa.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Lach  
tel. 52 33 078 24  
e-mail: [m.lach@jezewo.eu](mailto:m.lach@jezewo.eu)