

RI.7230.3.70.2023

Dopiewo, dnia 09.10.2023r.

Michał Kaczmarek
ul. Letniskowa 28
62-090 Cerekwica
działający w imieniu Inwestora
Urzędu Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c 62-070 Dopiewo

Dot.: uzgodnienia lokalizacji projektowanego złącza kablowego średniego napięcia tzw. ZKSN, w działce nr **422/2 w miejscowości Dąbrowa**.

Uzgadnia się lokalizację projektowanego złącza kablowego średniego napięcia tzw. ZKSN w miejscowości **Dąbrowa** gm. Dopiewo w dz. nr **422/2** w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym na następujących warunkach:

1. teren należy przywrócić do stanu poprzedniego, wskaźnik zagęszczenia gruntu wynosi 0,98,
2. prace w rejonie kolizji z innymi mediami, tj. woda, kan. san. , deszczowa, gazowa czy telekomunikacyjna należy wykonać ręcznie,
3. front wolnostojącej szafki pomiarowej zlokalizować w granicy posesji,
4. na etapie wykonawstwa Inwestor zobowiązany jest zapewnić fachowy nadzór nad wykonywanymi robotami.
5. należy unikać prowadzenia robót w okresie zimowym.


Wyrażam zgodę na posadowienie w/w urządzeń infrastruktury technicznej.

Niniejsza zgoda nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę i zgodą na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Zał. mapa zasadnicza.

Otrzymują:

1. **Michał Kaczmarek**
ul. Letniskowa 28
62-090 Cerekwica
2. a/a

Z up. Wójta Gminy

mgr inż. **Piotr Pałczyński**
Kierownik Referatu Inwestycji