

Nazwa projektu:				Kościuszki 5-9							
Zestawienie strat pomieszczeń											
Jednostka budynku: 01											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
suszarnia 1/Pokój mieszkalny 16,0 °C    16,9 m²    42,2 m³				1125	30	120		1276	258	83	1534
suszarnia 2/Pokój mieszkalny 16,0 °C    35,8 m²    89,6 m³				951	502	151		1605	548	263	2153
suszarnia 3/Pokój mieszkalny 16,0 °C    35,8 m²    89,6 m³				957	800	152		1909	548	263	2457
węzeł c.o./Pokój mieszkalny 16,0 °C    7,0 m²    17,4 m³				853	169	68		1089	106	34	1196
Kondygnacja -1 95,5 m²    238,8 m³				3886	1502	491			1461	643	
Jednostka budynku: 01											
Jednostka budynku: 5/1											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
003/Łazienka 24,0 °C    3,4 m²    8,4 m³				319			261	580	63	0	642
/pp. 20,0 °C    5,9 m²    14,7 m³					102		64	166	100	0	266
001/Pokój mieszkalny 20,0 °C    10,3 m²    25,7 m³				478	287		120	884	175	56	1059
004/Pokój mieszkalny 20,0 °C    16,6 m²    41,6 m³				1352			352	1704	283	136	1987
002/Kuchnia 20,0 °C    9,1 m²    22,7 m³				926	70		76	1072	155	49	1227
Jednostka budynku: 5/2											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp 20,0 °C    3,6 m²    9,1 m³					54		29	83	62	0	144
008/Pokój mieszkalny 20,0 °C    16,6 m²    41,5 m³				616	387		371	1375	282	90	1657
007/Pokój mieszkalny 20,0 °C    19,0 m²    47,5 m³				695	14		350	1059	323	103	1382
005/Łazienka 24,0 °C    3,3 m²    8,3 m³							331	331	62	0	393
006/Kuchnia 20,0 °C    8,5 m²    21,2 m³				471			120	591	144	46	735
Jednostka budynku: 5/3											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
009/Łazienka 24,0 °C    3,1 m²    7,7 m³					109		304	413	58	0	471

011/Pokój mieszkalny 20,0 °C    9,9 m <sup>2</sup> 24,8 m <sup>3</sup>	465	317		116	898	169	54	1067
/pp. 20,0 °C    5,8 m <sup>2</sup> 14,4 m <sup>3</sup>		142		89	231	98	0	329
010/Kuchnia 20,0 °C    9,3 m <sup>2</sup> 23,4 m <sup>3</sup>	521	253		127	902	159	51	1061
Jednostka budynku: 7/1								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
014/Łazienka 24,0 °C    3,4 m <sup>2</sup> 8,4 m <sup>3</sup>		117		266	383	63	0	446
/pp. 20,0 °C    5,9 m <sup>2</sup> 14,7 m <sup>3</sup>		151		64	214	100	0	315
012/Pokój mieszkalny 20,0 °C    10,3 m <sup>2</sup> 25,7 m <sup>3</sup>	478	331		120	928	175	56	1103
015/Pokój mieszkalny 20,0 °C    16,6 m <sup>2</sup> 41,6 m <sup>3</sup>	602	418		307	1327	283	91	1610
013/Kuchnia 20,0 °C    9,1 m <sup>2</sup> 22,7 m <sup>3</sup>	518	246		78	843	155	49	997
Jednostka budynku: 7/2								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp 20,0 °C    3,6 m <sup>2</sup> 9,1 m <sup>3</sup>		55		29	83	62	0	145
018/Pokój mieszkalny 20,0 °C    19,0 m <sup>2</sup> 47,5 m <sup>3</sup>	695	14		433	1142	323	103	1465
016/Łazienka 24,0 °C    3,3 m <sup>2</sup> 8,3 m <sup>3</sup>				331	331	62	0	393
017/Kuchnia 20,0 °C    8,5 m <sup>2</sup> 21,2 m <sup>3</sup>	471			120	591	144	46	735
Jednostka budynku: 7/3								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
020/Łazienka 24,0 °C    3,1 m <sup>2</sup> 7,7 m <sup>3</sup>		120		280	399	58	0	457
022/Pokój mieszkalny 20,0 °C    9,9 m <sup>2</sup> 24,8 m <sup>3</sup>	465	333		116	913	169	54	1082
/pp. 20,0 °C    5,8 m <sup>2</sup> 14,4 m <sup>3</sup>		144		64	207	98	0	305
019/Pokój mieszkalny 20,0 °C    16,6 m <sup>2</sup> 41,5 m <sup>3</sup>	773	429		358	1560	282	90	1842
021/Kuchnia 20,0 °C    9,3 m <sup>2</sup> 23,4 m <sup>3</sup>	521	269		127	917	159	51	1076
Jednostka budynku: 9/1								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
025/Łazienka 24,0 °C    3,1 m <sup>2</sup> 7,7 m <sup>3</sup>		113		280	393	58	0	451
/pp. 20,0 °C    5,8 m <sup>2</sup> 14,4 m <sup>3</sup>		165		64	229	98	0	327
023/Pokój mieszkalny 20,0 °C    9,9 m <sup>2</sup> 24,8 m <sup>3</sup>	465	343		116	924	169	54	1093

026/Pokój mieszkalny 20,0 °C    16,6 m²    41,5 m³	616	467			382	1465	282	90	1747
024/Kuchnia 20,0 °C    9,3 m²    23,4 m³	678	271			104	1053	159	51	1212
Jednostka budynku: 9/2									
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL	
027/Pokój mieszkalny 20,0 °C    19,0 m²    47,5 m³	695	424		336	1455	323	103	1778	
028/Kuchnia 20,0 °C    8,5 m²    21,2 m³	471	189		74	734	144	46	878	
029/Łazienka 24,0 °C    3,3 m²    8,3 m³		93		294	388	62	0	450	
/pp 20,0 °C    3,6 m²    9,1 m³		130		10	140	62	0	201	
Jednostka budynku: 9/3									
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL	
031/Łazienka 24,0 °C    3,4 m²    8,4 m³	319	128		223	669	63	0	732	
033/Pokój mieszkalny 20,0 °C    10,3 m²    25,7 m³	478	364		120	961	175	56	1135	
/pp. 20,0 °C    5,9 m²    14,7 m³		167		64	231	100	0	331	
030/Pokój mieszkalny 20,0 °C    16,6 m²    41,6 m³	1352	491		255	2098	283	136	2381	
032/Kuchnia 20,0 °C    9,1 m²    22,7 m³	926	268		49	1243	155	49	1397	
<b>Kondygnacja 0</b> <b>373,2 m²    933,0 m³</b>	<b>16364</b>	<b>7975</b>	<b>0</b>			<b>6394</b>	<b>1712</b>		
Jednostka budynku: 5/4									
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL	
103/Łazienka 24,0 °C    3,4 m²    8,4 m³	319			292	610	63	0	673	
/pp. 20,0 °C    5,9 m²    14,7 m³				138	138	100	0	238	
101/Pokój mieszkalny 20,0 °C    10,3 m²    25,7 m³	478			271	748	175	56	923	
104/Pokój mieszkalny 20,0 °C    16,6 m²    41,6 m³	1352			417	1769	283	136	2052	
102/Kuchnia 20,0 °C    9,1 m²    22,7 m³	926			136	1062	155	49	1217	
Jednostka budynku: 5/5									
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL	
/Pokój mieszkalny 20,0 °C    3,6 m²    9,1 m³				70	70	62	0	131	
107/Pokój mieszkalny 20,0 °C    19,0 m²    47,5 m³	695			505	1200	323	103	1523	

105/Lazienka 24,0 °C    3,3 m²    8,3 m³				355	355	62	0	417
106/Kuchnia 20,0 °C    8,5 m²    21,2 m³	471			150	621	144	46	765
Jednostka budynku: 5/6								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
109/Lazienka 24,0 °C    3,1 m²    7,7 m³				339	339	58	0	397
111/Pokój mieszkalny 20,0 °C    9,9 m²    24,8 m³	465			264	729	169	54	897
/pp. 20,0 °C    5,8 m²    14,4 m³				137	137	98	0	235
108/Pokój mieszkalny 20,0 °C    16,6 m²    41,5 m³	616			530	1146	282	90	1428
110/Kuchnia 20,0 °C    9,3 m²    23,4 m³	521			213	734	159	51	893
Jednostka budynku: 7/4								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
114/Lazienka 24,0 °C    3,4 m²    8,4 m³				328	328	63	0	391
/pp. 20,0 °C    5,9 m²    14,7 m³				138	138	100	0	238
112/Pokój mieszkalny 20,0 °C    10,3 m²    25,7 m³	478			271	748	175	56	923
115/Pokój mieszkalny 20,0 °C    16,6 m²    41,6 m³	602			459	1061	283	91	1344
113/Kuchnia 20,0 °C    9,1 m²    22,7 m³	518			161	679	155	49	834
Jednostka budynku: 7/5								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp 20,0 °C    3,6 m²    9,1 m³				70	70	62	0	131
118/Pokój mieszkalny 20,0 °C    19,0 m²    47,5 m³	695			505	1200	323	103	1523
116/Lazienka 24,0 °C    3,3 m²    8,3 m³				355	355	62	0	417
117/Kuchnia 20,0 °C    8,5 m²    21,2 m³	471			150	621	144	46	765
Jednostka budynku: 7/6								
Numer / Opis	ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
120/Lazienka 24,0 °C    3,1 m²    7,7 m³				339	339	58	0	397
122/Pokój mieszkalny 20,0 °C    9,9 m²    24,8 m³	465			264	729	169	54	897
/pp. 20,0 °C    5,8 m²    14,4 m³				137	137	98	0	235
119/Pokój mieszkalny 20,0 °C    16,6 m²    41,5 m³	773			507	1280	282	90	1562

121/Kuchnia 20,0 °C    9,3 m²    23,4 m³				521			213	734	159	51	893
Jednostka budynku: 9/4											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
125/Łazienka 24,0 °C    3,1 m²    7,7 m³							339	339	58	0	397
/pp. 20,0 °C    5,8 m²    14,4 m³							137	137	98	0	235
123/Pokój mieszkalny 20,0 °C    9,9 m²    24,8 m³				465			264	729	169	54	897
126/Pokój mieszkalny 20,0 °C    16,6 m²    41,5 m³				616			530	1146	282	90	1428
124/Kuchnia 20,0 °C    9,3 m²    23,4 m³				678			191	869	159	51	1028
Jednostka budynku: 9/5											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
127/Pokój mieszkalny 20,0 °C    19,0 m²    47,5 m³				695			505	1200	323	103	1523
129/Łazienka 24,0 °C    3,3 m²    8,3 m³							355	355	62	0	417
/pp 20,0 °C    3,6 m²    9,1 m³							70	70	62	0	131
128/Kuchnia 20,0 °C    8,5 m²    21,2 m³				471			150	621	144	46	765
Jednostka budynku: 9/6											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
131/Łazienka 24,0 °C    3,4 m²    8,4 m³				319			292	610	63	0	673
133/Pokój mieszkalny 20,0 °C    10,3 m²    25,7 m³				478			271	748	175	56	923
/pp. 20,0 °C    5,9 m²    14,7 m³							138	138	100	0	238
130/Pokój mieszkalny 20,0 °C    16,6 m²    41,6 m³				1352			414	1766	283	136	2049
132/Kuchnia 20,0 °C    9,1 m²    22,7 m³				926			136	1062	155	49	1217
Jednostka budynku: 01											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
I 9/kl. sch. 16,0 °C    11,5 m²    28,8 m³				366	345			711	176	56	887
I 7/kl. sch. 16,0 °C    11,5 m²    28,8 m³				366	337			703	176	56	879
I 5/kl. sch. 16,0 °C    11,5 m²    28,8 m³				366	334			700	176	56	876
Kondygnacja 1 407,7 m²    1019,3 m³				17462	1016	0			6922	1881	
Jednostka budynku: 02											



Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
/pp	20,0 °C	3,6 m²	9,1 m³	199	82		-1	280	62	0	342
218/Pokój mieszkalny	20,0 °C	19,0 m²	47,5 m³	1725	21		281	2027	323	124	2350
216/Łazienka	24,0 °C	3,3 m²	8,3 m³	212			274	485	62	0	547
217/Kuchnia	20,0 °C	8,5 m²	21,2 m³	957			48	1005	144	55	1149
Jednostka budynku: 7/9											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
220/Łazienka	24,0 °C	3,1 m²	7,7 m³	207			260	467	58	0	525
222/Pokój mieszkalny	20,0 °C	9,9 m²	24,8 m³	1016	174		87	1276	169	65	1445
/pp.	20,0 °C	5,8 m²	14,4 m³	321	64		47	432	98	0	530
219/Pokój mieszkalny	20,0 °C	16,6 m²	41,5 m³	1720			308	2027	282	108	2309
221/Kuchnia	20,0 °C	9,3 m²	23,4 m³	1068			98	1166	159	61	1324
Jednostka budynku: 9/7											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
225/Łazienka	24,0 °C	3,1 m²	7,7 m³	207			260	467	58	0	525
/pp.	20,0 °C	5,8 m²	14,4 m³	321	64		47	432	98	0	530
223/Pokój mieszkalny	20,0 °C	9,9 m²	24,8 m³	1016	174		87	1276	169	65	1445
226/Pokój mieszkalny	20,0 °C	16,6 m²	41,5 m³	1558			331	1889	282	108	2171
224/Kuchnia	20,0 °C	9,3 m²	23,4 m³	1232			75	1306	159	61	1465
Jednostka budynku: 9/8											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
227/Pokój mieszkalny	20,0 °C	19,0 m²	47,5 m³	1725	21		281	2027	323	124	2350
229/Łazienka	24,0 °C	3,3 m²	8,3 m³	212			274	485	62	0	547
/pp	20,0 °C	3,6 m²	9,1 m³	199	82		-1	280	62	0	342
228/Kuchnia	20,0 °C	8,5 m²	21,2 m³	957			48	1005	144	55	1149
Jednostka budynku: 9/9											
Numer / Opis				ΦT,ie	ΦT,iue	ΦT,ig	ΦT,ij	ΦT	ΦV,min	ΦV,inf	ΦHL
231/Łazienka	24,0 °C	3,4 m²	8,4 m³	560			200	759	63	0	822

233/Pokój mieszkalny 20,0 °C    10,3 m <sup>2</sup> 25,7 m <sup>3</sup>	1046	174		89	1310	175	67	1484
/pp. 20,0 °C    5,9 m <sup>2</sup> 14,7 m <sup>3</sup>	328	64		46	438	100	0	539
230/Pokój mieszkalny 20,0 °C    16,6 m <sup>2</sup> 41,6 m <sup>3</sup>	2370			201	2571	283	163	2854
232/Kuchnia 20,0 °C    9,1 m <sup>2</sup> 22,7 m <sup>3</sup>	1483			19	1502	155	59	1656
<b>Kondygnacja 2</b> <b>373,2 m<sup>2</sup>    933,0 m<sup>3</sup></b>	<b>37886</b>	<b>1739</b>	<b>0</b>			<b>6394</b>	<b>2054</b>	