



P. J. Gorbunov
22.06.2023
[Signature]

Urząd Miejski w Radomiu
Wydział Inwestycji
ul. Jana Kilińskiego 30
26-600 Radom

Radom 20.06.2023r.

MT/.....1823/2023

Dotyczy: podłączenia do sieci ciepłowniczej projektowanego budynku przy ul. Piastowskiej / Józefowskiej dz. 157/2, 157/1 w Radomiu.

W nawiązaniu do otrzymanego od Państwa wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej projektowanego budynku przy ul. Piastowskiej / Józefowskiej dz. 157/2, 157/1 Radomiu informujemy:

1. Zapewniamy dostawę ciepła dla potrzeb budynku z miejskiego systemu ciepłowniczego w wielkości:

$$Q_{co} = 216 \text{ kW}$$

$$Q_{cwu} = 210 \text{ kW}$$

2. Parametry czynnika grzewczego miejskiej sieci ciepłowniczej - zmienne:

- okres zimowy

- zasilanie - 130 °C.

- powrót - powyżej 5° temperatury powrotu z instalacji wewnętrznej

- okres letni - 70/40° C

3. Projektowanie i realizacja węzła cieplnego wraz z instalacją odbiorczą w budynku należy do Odbiorcy ciepła.

W załączeniu przesyłamy płytę CD z „Wytycznymi do projektowania realizacji i odbiorów węzłów cieplnych”. Projekt węzła cieplnego po jego opracowaniu należy uzgodnić z Działem Technicznym RADPEC S.A.

4. Przyłączy ciepłownicze wysokich parametrów wraz z układem pomiarowo rozliczeniowym może być zrealizowane przez nasze przedsiębiorstwo w roku 2026, przy odpłatności Odbiorcy ciepła w wysokości wynikającej z „Taryfy dla ciepła” stawki opłat za przyłączenie, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

5. W załączeniu przesyłamy 3 egz. umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej.

Podpisana umowa będą podstawą do umieszczenia zadania w naszych planach robót.

6. Istnieje możliwość realizacji przyłącza ciepłowniczego wraz z układem pomiarowo rozliczeniowym we własnym zakresie i na własny koszt przez Odbiorcę ciepła.

W przypadku wyboru takiego wariantu, prosimy o pisemną informację, prześlemy wówczas „Wytyczne do projektowania, realizacji i odbiorów sieci ciepłowniczych RADPEC S.A.”.

Projekt przyłącza ciepłowniczego należy wówczas uzgodnić z Działem Technicznym RADPEC S.A.

7. Niniejsze warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej są ważne 2 lata od daty ich określenia.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Radpec S.A.

WICEPREZES ZARZĄDU

dr inż. Krzysztof Zborowski