

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ PODCISNIENIOWEJ

NAZWA OBIEKTU	ODCINEK KANALIZACJI SANITARNEJ ZE STUDNIĄ ZAWOROWĄ KAT.OBIEKTU XXVI	
ADRES OBIEKTU	DZ.NR EW. 57/12, 57/36 OBRĘB 0025 CEREKIEW KOLONIA JEDNOSTKA EW. – ZAKRZEW	
INWESTOR	GMINA ZAKRZEW ZAKRZEW 51 26-6520 ZAKRZEW	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	NADZOR BUDOWLANY PROJEKTOWANIE WYCENA ANNA MADEJ .UL. GAGARINA 25 M 90, 26-600 RADOM TEL 509 571 061 anna.mad@poczta.onet.pl	
PROJEKTANT	ANNA MADEJ - UPR. GP-III-7342/116/92 SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO- INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH	
SPRAWDZAJACY	BARBARA SZYMAŃSKA - UPR.BUA-III-8386/ /140/89 SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO – INŻYNIERYJNA W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH I SIECI SANITARNYCH	
DATA OPRACOWANIA	WRZESIEŃ 2023	EGZ.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO –BUDOWLANY KANALIZACJI SANITARNEJ

SPIS TREŚCI.

Część opisowa.

1.	Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.....	3
2.	Zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego.....	3
3.	Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.....	3
4.	Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.....	3
5.	Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.....	3
6.	Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	4
7.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.....	4

Część rysunkowa.

- Rys.1 Profil podłużny kanalizacji sanitarnej . Skala 1: 100/100
- Rys.2 Rysunek typowej studzienki zaworowej

Część opisowa.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zamierzenie obejmuje budowę odcinka kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz ze studnią zaworową. Obiekt zalicza się do kategorii XXVI.

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu.

Kanalizacja sanitarna będzie odprowadzać do kanalizacji gminnej ścieki bytowo - gospodarcze mieszkańców budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr ew. 57/36

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

Kanalizacja sanitarna nie jest obiektem kubaturowym. Jest obiektem liniowym i będzie wybudowany pod powierzchnią ziemi. Projektowane elementy nadziemne nie mają wpływu na układ przestrzenny i architekturę, dlatego projektowana kanalizacja nie wymaga szczegółowego opisu w tym zakresie.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

Kanalizacja sanitarna została zaprojektowana z rur 90x5,4 PE 100 Pn 10 SDR 17. Długość odcinka wynosi 6,00 mb. Włączenie budowanej kanalizacji do istniejącej sieci gminnej za pomocą zgrzewanych oporowo: trójnika 160/90/160 Pe kąt 45^0 i łuku 90PE kąt 45^0 .

Na działce nr 57/36 w odległości ok. 2,50 m od jej granicy zaprojektowano studzienkę zaworową. Projektuje się typową dla tego typu kanalizacji studzienkę o konstrukcji żelbetowej, prefabrykowaną o wymiarach zewnętrznych 1,0m x1,0m i wysokości 2,05m. Górę studzienki zamontować 10 cm nad terenem. Na studziencie zamontować właz typu lekkiego. Studzienkę wyposażać w konieczną armaturę – zawór podciśnieniowy DN 90 oraz pozostałe wymagane oprzyrządowanie technologiczne.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Na przedmiotowej działce określono warunki gruntowe jako proste tj. nie stwarzające szczególnych zagrożeń, należące do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Kanalizację wybudować metodą tradycyjną w wykopie. Będzie posadowiona na rodzimym gruncie na podsypce z piasku, grubość warstwy podsypki 10 cm.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

Prawidłowo wybudowana i eksploatowana kanalizacja sanitarna nie ma wpływu na glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Będzie miała bezpośredni pozytywny wpływ na higienę i zdrowie użytkowników oraz osób z ich otoczenia.

Obowiązkiem wykonawcy zamierzenia budowlanego jest odtworzenie stanu powierzchni nawierzchni ziemnej oraz gleby przed podjęciem robót budowlanych.

7. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano- instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem tj. odbiór ścieków bytowo-gospodarczych zapewni wybudowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej z budynku i włączenie go do wybudowanej studzienki zaworowej. Zamontowany w studni zawór podciśnieniowy z osprzętem umożliwi przepływ ścieków do rurociągu gminnej kanalizacji podciśnieniowej.

8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

Nie dotyczy.