



Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Dotyczy: Budowa dróg na terenie gminy Głogów Małopolski (znak sprawy: OR.271.4.2023)

Zamawiający działając na podstawie 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) przesyła wyjaśnienia do pytań przesłanych przez Wykonawcę

Pytanie nr 1

Dotyczy wykonania kanalizacji deszczowej na ul. Głowackiego, ul. Króla Wł. Jagiełły; ul. Księżnej Lubomirskiej; ul. Jodłowa, ul. Fiołkowa i ul. Daliowa. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanałów rurowych z rur PP karbowanych kielichowych o sztywności obwodowej SN8?-montażowej ogłoszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP karbowanych o sztywności obwodowej SN8

Z up. Burmistrza

(-)

mgr Piotr Niedziela

Z-ca Burmistrza

(podpisano kwalifikowanym podpisem)