



Sporządził : R. Sosna

NIP 645-25-58-212, REGON 381486540, KRS 0000755256 Sąd Rejonowy w Gliwicach, Kapitał Spółki 6 576 000,00 zł
Konto Bankowe ING Bank Śląski O/Tarnowskie Góry 04 1050 1230 1000 0090 3226 6661

ADM Tarnowskie Góry
ul. Gliwicka 17, 42-600 Tarnowskie Góry
tel. 32 768 84 70 tel. 519 499 603 email: adm@znt-tg.pl

Protokół pomiaru rezystancji uziemienia nr 4/12/2023

Zleceniodawca: Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich

42-600 Tarnowskie Góry ul. Towarowa 1

Przedmiot: Instalacja piorunochronna budynku wielomieszkalnego.

Adres: 42-600 Tarnowskie Góry ul. Pyskowska 37

L.P.	Oznaczenie uziomu (wg. schematu)	Dopuszczalna wartość rezystancji uziemienia (Ω)	Zmierzona wartość rezystancji uziemienia (Ω)	Wynik pomiaru	Zmierzona wartość rezystancji ciągłości instalacji (Ω)	Orzeczenie o stanie połączeń
1	1	30	5,5	Pozytywny	2,5	Pozytywne
2	2	30	4,6	Pozytywny	3,8	Pozytywne
3	3	30	4,8	Pozytywny	3,5	Pozytywne
4	4	30	5,8	Pozytywny	157,5	Negatywne
5	5	30	5,8	Pozytywny	158,2	Negatywne
6	6	30	5,8	Pozytywny	2,6	Pozytywne
7	7	30	5,4	Pozytywny	3,2	Pozytywne
8	8	30	5,4	Pozytywny	2,9	Pozytywne

Stopień wilgotności gruntu:

średni

Rodzaj gruntu:

mieszany

Data przeprowadzenia prac pomiarowych :

9.12.2023

Typ i nr urzędzenia pomiarowego :

MRU 101 nr fab. 143441/15

Pomiary wykonał :

Krzysztof Bielaszka Zaświadczenie kwalifikacyjne :

G-1/E/033/1327/19

Załącznik nr 1 do protokołu: schemat oznaczenia zacisków kontrolnych.

G-1/D/033/432/19

Orzeczenie: instalacja znajduje się w dobrym stanie technicznym, warunkowo nadaje się do eksploatacji.

Zalecenia: należy niezwłocznie poprawić połączenia zwodów pionowych nr 4 i 5 w części dachowej.

Data: 09.12.2023


Podpis:

Krzysztof Bielaszka
Uprawnienia dozorowa i elektromontażowe
Instalacji elektrycznych do 1 kV
Prace kontrolno-pomiarowe do 1 kV
SPR. KATOWICE G-1/D/033/432/19
G-1/E/033/1327/19

INSTAL-DOM
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE
Załącznik nr 1 do protokołu
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Pyskowi-
ckiej 37abc
tel. 032 384 16 31, 0 793 009 205
REGON 278217818, NIP 645-114-85-12

22/4/12/2023 z pomiarów instalacji piorunochronnej budynku przy ul. Pyskowi-
ckiej 37abc w Tarnowskich Górach.

Ulica Pyskowi-
cka



Data wykonania: 09.12.2023

Krzysztof Bielaszka
Uprawnienia dozoru i elektromontażowe
Instalacji elektrycznych do 1 kV
Prace kontrolno-pomiarowe do 1 kV
SPE Katowice G-1/D/033/432/19
G-1/E/033/1327/19