



Ostrołęka, dnia 08 czerwca 2022 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Ostrołęce**

BI.ZUZ.5.4210.71.2022.KL

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, w związku art. 35 ust. 3 pkt 1 i 5, art. 396 ust. 1, art. 393 ust. 4 i 5, art. 397 ust. 4 i art. 397 ust 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 2, 6 i 8, art. 403, art. 407 ust. 1, art. 418 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), art. 104, art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm), po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamionku Sp. z o.o. Kamionek 25, 12-100 Szczytno, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Adam Wardęcki, dotyczącego postępowania administracyjnego w sprawie:

- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonane usług wodnych obejmujące:
 - pobór wód podziemnych z istniejących ujęć tj. studni nr 1 i studni nr 2 zlokalizowanych na działce o nr ewid. 42/1 obręb Wawrochy, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko – mazurskie;
 - odprowadzanie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Wawrochach do cieku podstawowego Struga Lejkowska w km 28+460 jej biegu, istniejącym kolektorem kanalizacji grawitacyjnej i istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce o nr ewid. 216/3 obręb Wawrochy, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko – mazurskie,
- wygaszenia z dniem uprawomocnienia się niniejszej decyzji:
 - decyzji Starosty Szczycieńskiego z dnia 11.01.2012 r., znak: Roś.6341.1.52.2011.2012, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wodociągowego w miejscowości Wawrochy, znajdującego się na działce o nr 42/1 obręb Wawrochy, gmina Szczytno;
 - decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce z dnia 02.05.2018 r., znak: BI.ZUZ.5.421.61.2018 Ł.B, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzanie wód popłucznych do cieku podstawowego Struga Lejkowska w km 28+460 ze stacji uzdatniania wody w Wawrochach, gmina Szczytno;
 - decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce z dnia 22.08.2018 r., znak: BI.ZUZ.5.421.179.2018 Ł.B, zmieniającej w części decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce z dnia 05.05.2018 r., znak: BI.ZUZ.5.421.61.2018 Ł.B, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzanie wód popłucznych do cieku podstawowego Struga Lejkowska w km 28+460 ze stacji uzdatniania wody w Wawrochach, gmina Szczytno;
 - postanowienia o sprostowaniu błędu pisarskiego w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce z dnia 15.10.2018 r., znak: BI.ZUZ.5.421.61.2018 Ł.B,

w ramach zadania inwestycyjnego dla przedsięwzięcia przebudowy i rozbudowy wraz z częściową rozbiorą budynku Stacji Uzdatniania Wody w Wawrochach oraz budowy trzech zbiorników do magazynowania wody,

o r z e k a m :

- I. Wygaszam, z dniem uprawomocnienia się niniejszej decyzji, w całości:
 - decyzję Starosty Szczycieńskiego z dnia 11.01.2012 r., znak: Roś.6341.1.52.2011.2012, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wodociągowego

w miejscowości Wawrochy, znajdującego się na działce o nr 42/1 obręb Wawrochy, gmina Szczytno;

- decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce z dnia 02.05.2018 r., znak: BI.ZUZ.5.421.61.2018 Ł.B, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzanie wód popłucznych do cieku podstawowego Struga Lejkowska w km 28+460 ze stacji uzdatniania wody w Wawrochach, gmina Szczytno;
- decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce z dnia 22.08.2018 r., znak: BI.ZUZ.5.421.179.2018 Ł.B, zmieniającą w części decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce z dnia 05.05.2018 r., znak: BI.ZUZ.5.421.61.2018 Ł.B, udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzanie wód popłucznych do cieku podstawowego Struga Lejkowska w km 28+460 ze stacji uzdatniania wody w Wawrochach, gmina Szczytno;
- postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce z dnia 15.10.2018 r., znak: BI.ZUZ.5.421.61.2018 Ł.B.

II. Udzielam Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kamionku Sp. z o.o., Kamionek 25, 12-100 Szczytno pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące:

1) pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, za pomocą istniejącego ujęcia tj. studni nr 1 i studni nr 2 zlokalizowanych na działce o nr ewid. 42/1 obręb Wawrochy, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko – mazurskie, na potrzeby gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w ilości:

$$\begin{aligned}Q_{\max.s} &= 0,025 \text{ m}^3/\text{s} \\ Q_{\text{śr.d.}} &= 1\,100,0 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\max.r} &= 450\,000,0 \text{ m}^3/\text{rok}\end{aligned}$$

Ujęcie wód podziemnych posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia w wysokości:

studnia nr	Q = Zasoby eksploatacyjne [m ³ /h]	S = depresja [m]	Współrzędne geodezyjne urządzenia wodnego – studni głębinowej	
			X	Y
1	100	5	5932980.17	7506265.12
2	90	5	5932981.11	7506252.19

2) odprowadzanie ścieków - wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Wawrochach do wód cieku podstawowego Struga Lejkowska w km 28+460 jej biegu, istniejącym kolektorem kanalizacji grawitacyjnej i istniejącym wylotem zlokalizowanym na terenie działki nr 216/3 obręb Wawrochy, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko - mazurskie, w ilości:

$$\begin{aligned}Q_{\max.\text{sek}} &= 0,00864 \text{ m}^3/\text{s} \\ Q_{\text{śr.d.}} &= 31,11 \text{ m}^3/\text{d} \\ Q_{\max.r} &= 6\,488,7 \text{ m}^3/\text{rok}\end{aligned}$$

o dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń:

$$\begin{aligned}\text{zawiesina ogólna} &- 35 \text{ mg/dm}^3 \\ \text{żelazo ogólne} &- 10 \text{ mg Fe/dm}^3\end{aligned}$$

Współrzędne geodezyjne (PL-ETRF2000) istniejącego urządzenia wodnego tj. wylotu wód popłucznych:

$$X: 5932960.1032; Y: 7506326.5632$$

III. Zobowiązuję stronę uprawnioną do dopełnienia i przestrzegania następujących warunków:

- 1) utrzymywania w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym urządzeń służących do poboru, uzdatniania wody oraz odprowadzania wód popłucznych, poprzez wykonywanie niezbędnych prac konserwacyjnych i remontowych,

- 2) nie przekraczania wydajności eksploatacyjnej studni,
- 3) rejestracji ilości pobieranej wody z ujęcia ze wskazań wodomierzy i prowadzenia ewidencji poboru wody z częstotliwością raz na dobę,
- 4) prowadzenia książki eksploatacji studni,
- 5) prowadzenia raz na dobę pomiarów poziomu zwierciadła wody w studni przy pomocy sondy hydrostatycznej i pomiarów wydajności studni przy pomocy wodomierza,
- 6) wykonywania okresowych badań jakości wody, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- 7) informowania organu wydającego pozwolenie wodnoprawne o wszystkich istotnych zmianach w zakresie gospodarki wodnej, a w szczególności o zaprzestaniu eksploatacji studni lub ich likwidacji,
- 8) prowadzenie ewidencji ilości odprowadzanych wód popłucznych na podstawie wskazań wodomierza,
- 9) usuwania zgromadzonego osadu z odstojnika popłuczyn z częstotliwością dwa razy w ciągu roku,
- 10) dokonywania badań odprowadzanych wód popłucznych z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące,
- 11) prowadzenia rejestracji ilości i jakości odprowadzanych wód popłucznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie oraz ewidencjonowanie wyników, miejsce poboru próbek – odstojnik lub studnia zlokalizowana za odstojnikiem,
- 12) przekazywanie wyników prowadzonych pomiarów właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi w tym zakresie.

IV. Sposób postępowania w sytuacjach awaryjnych:

- 1) w przypadku wystąpienia awarii studni, lub zanieczyszczenia w nich wody należy wyłączyć studnię z eksploatacji i powiadomić wyspecjalizowany zakład studniarski oraz uprawnionego geologa w celu usunięcia skutków awarii,
- 2) w przypadku rezygnacji z eksploatacji studni lub awarii uniemożliwiającej ich dalszą pracę należy zdemontować armaturę pompową, otwór studzienny zabezpieczyć pokrywą i podjąć działania na rzecz likwidacji otworu,
- 3) w przypadku powstania awarii uniemożliwiającej oczyszczenie wód popłucznych z płukania filtrów należy je wywieźć do neutralizacji w innej stacji wodociągowej.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust.4 ustawy *Prawo wodne*).

VI. Nieprzestrzeganie warunków określonych w niniejszej decyzji może spowodować cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania (art. 415 pkt 2 ustawy *Prawo wodne*).

VII. Ustalam ważność pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na okres 30 lat, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

VIII. Ustalam ważność pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków - wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody do ziemi na okres 10 lat, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Uzasadnienie

Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące:

- pobór wód podziemnych z istniejących ujęć tj. studni nr 1 i studni nr 2 zlokalizowanych na działce o nr ewid. 42/1 obręb Wawrochy, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko – mazurskie;
- odprowadzanie wód popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Wawrochach do cieku podstawowego Struga Lejkowska w km 28+460 jej biegu, istniejącym kolektorem kanalizacji grawitacyjnej i istniejącym wylotem zlokalizowanym na działce o nr ewid. 216/3 obręb Wawrochy, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko – mazurskie,

a także w sprawie wygaszenia z dniem uprawomocnienia się niniejszej decyzji:

- decyzji Starosty Szczycieńskiego z dnia 11.01.2012 r., znak: Roś.6341.1.52.2011.2012, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia wodociągowego w miejscowości Wawrochy, znajdującego się na działce o nr 42/1 obręb Wawrochy, gmina Szczytno;
- decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce z dnia 02.05.2018 r., znak: BI.ZUZ.5.421.61.2018 Ł.B, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzanie wód popłucznych do cieku podstawowego Struga Lejkowska w km 28+460 ze stacji uzdatniania wody w Wawrochach, gmina Szczytno;
- decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce z dnia 22.08.2018 r., znak: BI.ZUZ.5.421.179.2018 Ł.B, zmieniającej w części decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce z dnia 05.05.2018 r., znak: BI.ZUZ.5.421.61.2018 Ł.B, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzanie wód popłucznych do cieku podstawowego Struga Lejkowska w km 28+460 ze stacji uzdatniania wody w Wawrochach, gmina Szczytno;
- postanowienia o sprostowaniu błędu pisarskiego w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce z dnia 15.10.2018 r., znak: BI.ZUZ.5.421.61.2018 Ł.B,

w ramach zadania inwestycyjnego dla przedsięwzięcia przebudowy i rozbudowy wraz z częściową rozbórką budynku Stacji Uzdatniania Wody w Wawrochach oraz budowy trzech zbiorników do magazynowania wody, wszczęto na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamionku Sp. z o.o. Kamionek 25, 12-100 Szczytno, w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Adam Wardęcki.

Do wniosku zgodnie z wymogami dołączono operat wodnoprawny w wersji papierowej oraz elektronicznej, dowód wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, dokumentację hydrologiczną ujęcia, decyzję zatwierdzającą dokumentację hydrogeologiczną ujęcia, mapę sytuacyjno – wysokościową z zaznaczonym zasięgiem oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, wypisy z ewidencji gruntów, dla nieruchomości znajdujących się w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód.

Zgodnie z art. 401 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) strony postępowania wyznaczone zostały w oparciu o określony w operacie wodnoprawnym zasięg oddziaływania. W myśl art. 401 ust. 3, jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Ponieważ liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie była większa niż 10, to stosownie do art. 49 Kpa informacje o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na BIP-ie i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szczytno oraz Starostwie Powiatowym w Szczytnie, a także poprzez powiadomienie Pełnomocnika Wnioskodawcy. Strony miały możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wnosić ewentualne uwagi i wnioski. W oznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest pobór wód podziemnych za pomocą istniejącego ujęcia – studni nr 1 i nr 2 pracujących naprzemiennie, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 42/1, obręb Wawrochy, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko – mazurskie, w ramach zadań własnych Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Ujęcie wód podziemnych posiada, zatwierdzoną dokumentację hydrogeologiczną w kat „B” decyzją Wojewody Olsztyńskiego z dnia 23.06.1979 r., Znak/Nr./62/79, ustalającą wielkość zasobów eksploatacyjnych w wysokości: $Q = 100 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 5,0 \text{ m}$. Zakres wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego obejmuje także odprowadzanie ścieków - wód popłucznych do wód cieku podstawowego Struga Lejkowska w km 28+460 jej biegu, istniejącym kolektorem kanalizacji grawitacyjnej i istniejącym wylotem zlokalizowanym na terenie działki nr 216/3 obręb Wawrochy, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko – mazurskie.

Woda surowa ze studni nr 1, bądź studni nr 2 jest tłoczona przy pomocy pompy głębinowej do mieszaczy wodno-powietrznych, a następnie na filtry ciśnieniowe ze złożami zwirowymi. Uzdatniona woda pod odpowiednim ciśnieniem jest magazynowana w dwóch zbiornikach hydroforowych. Odżelazianie wody następuje za pomocą filtra odżelaziającego, który zawiera specjalny czynnik filtrujący

powodujący, że żelazo w strumieniu wody wytrąca się w całym złożu filtrującym. Płukanie złoża filtracyjnego powietrzno-wodne. Wody popłuczne powstające podczas płukania filtrów kierowane są do bezodpływowych zbiorników żelbetowych (odstojników wód popłucznych), a następnie przepompowywane są przez pompę płuczną do studzienki rozprężnej, gdzie się rozprężają, po czym grawitacyjnie są odprowadzane do odbiornika - cieku podstawowego Struga Lejkowska. Filtracja wody surowej jest jednostopniowa – odżelazienie i odmanganianie na złożu żwirowo-piaskowym i katalitycznym w filtrach ciśnieniowych. Zagęszczone związki żelaza i manganu są gromadzone w części osadowej osadnika i wywożone beczkowozem do punktu zlewnego nieczystości płynnych miejskiej oczyszczalni ścieków w Nowym Gizewie z częstotliwością dwa razy w ciągu roku.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, iż oddziaływanie planowanego ujęcia nie powinno negatywnie wpływać na wody powierzchniowe oraz podziemne. Zastosowany sposób odprowadzania wód popłucznych nie wpłynie negatywnie na gospodarkę wodną i stan środowiska. W oparciu o przedłożoną dokumentację uznano, że odprowadzenie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody, na określonych w decyzji warunkach nie naruszy interesów osób trzecich.

W myśl art. 35 ust. 3 pkt 1 i 5 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) pobór wód podziemnych oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi stanowi usługę wodną. Stosownie zaś do art. 389 pkt 1 w/w ustawy na usługi wodne wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Według art. 397 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce.

Zgodnie z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych wydano na czas określony – 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Zgodnie z art. 400 ust. 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód wydano na okres 10 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Ponieważ, Wnioskodawca wystąpił z nowym wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody, a także wygaszenie decyzji Starosty Szczycieńskiego z dnia 11.01.2012 r., znak: Roś.6341.1.52.2011.2012 oraz decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce z dnia 02.05.2018 r., znak: BI.ZUZ.5.421.61.2018 Ł.B, to należy wygaszić na wniosek powyżej wymienione dotychczas obowiązujące decyzje. Ponadto należy z urzędu wygaszić również dotychczas obowiązującą decyzję z dnia 22.08.2018 r., znak: BI.ZUZ.5.421.179.2018 Ł.B, zmieniającą w części decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce z dnia 05.05.2018 r., znak: BI.ZUZ.5.421.61.2018 Ł.B, wraz z postanowieniem o sprostowaniu błędu pisarskiego w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce z dnia 15.10.2018 r., znak: BI.ZUZ.5.421.61.2018 Ł.B. Zgodnie z art. 418 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego następuje z urzędu lub na wniosek w drodze decyzji, a stosownie art. 397 ust. 4, w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 w/w ustawy organem właściwym do stwierdzenia wygaśnięcia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ze względu na powyższe, należało wygaszić decyzję pozwolenie wodnoprawne, które stało się bezprzedmiotowe.

Miejsce zamierzonego korzystania z wód położone jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie Lejkowska Struga o kodzie PLRW2000172654549 oraz jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200050. Według ustaleń rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 poz. 1911 z późn. zm.) JCWP Lejkowska Struga o kodzie PLRW2000172654549 posiada status naturalnej części wód, jej stan oceniony został jako zły, jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, a celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Według ustaleń rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 poz. 1911 z późn. zm.) JCWPd o kodzie PLGW200050 posiada dobry stan ilościowy i chemiczny, jest niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, a celem środowiskowym jest dobry stan chemiczny i ilościowy.

Teren działek o nr ewid. 42/1 i 216/3 obręb Wawrochy, gmina Szczytno, powiat szczycieński, województwo warmińsko - mazurskie położony jest poza obszarami formami ochrony przyrody wymienionymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).

Po analizie zebranych materiałów nie stwierdzono naruszeń ustaleń, o których mowa w art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., a tym samym nie stwierdzono podstawy do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z przedłożonym wnioskiem.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, ul. Branickiego 17A, 15 - 085 Białystok za pośrednictwem PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce ul. Poznańska 19, 07 – 409 Ostrołęka w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi wydającemu decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Pan Adam Wardęcki
Pełnomocnik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamionku Sp z o. o.
ul. B. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
ul. Branickiego 17A
15-085 Białystok
3. pozostałe strony powiadomione zgodnie z art. 49 Kpa
4. ZUZ a/a

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
ul. Księdza Wacława Osińskiego 12/13, 10-011 Olsztyn
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
ul. Branickiego 17A, 15 - 085 Białystok
3. Zarząd Zlewni w Ostrołęce, Dział Opłat i Opomiarowania

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
- 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod.bialystok@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku z siedzibą przy ul. J. K. Branickiego 17A, 15-085 Białystok, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Białymstoku”.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia niniejszej sprawy na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
- 4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
- 6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. c Rozporządzenia) – cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; realizacja prawa możliwa jest poprzez kontakt w sposób wskazany w pkt 2;
 - b) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
 - c) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
 - d) prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia);
 - e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 Rozporządzenia);
 - f) prawo do przenoszenia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 20 Rozporządzenia);
 - g) prawo do nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa (podstawa prawna: art. 22 Rozporządzenia).
- 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
- 8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.
- 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.