

Białogard, dnia 21.11.2023r.

Gmina Białogard
ul. Wileńska 8
78-200 Białogard

Wszyscy Wykonawcy ubiegający
się o udzielenia zamówienia

IZPiPGN.271.21.2023
(nr ref. postępowania)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy PZP. Na:

Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Rogowie

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm. zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy zamawiający przewidział jakieś prace budowlane odtworzeniowe związane z modernizacją kotłowni (proszę o podanie zakresu prac budowlanych)

Odpowiedź: W związku z modernizacją kotłowni przewidziane są prace odtworzeniowe w obrębie kotłowni zgodnie z punktem 1. przedmiaru robót.

2. Czy zamawiający posiada przedmiar wykonywanych prac dot. ww. inwestycji i czy możliwe jest jej udostępnienie (w celu porównania zakresu i ilości do wyceny zadania)

Odpowiedź: Przedmiar zostaje dołączony do dokumentacji.

3. W opisie specyfikacji brak informacji na temat uzupełnienia nowo wbudowanych zbiorników LPG paliwem które będzie niezbędne do rozruchów i sprawdzenia instalacji. Czy zamawiający przejmuje ten koszt na siebie czy wykonawca ma przyjąć napełnienie zbiorników w swojej wycenie?

Odpowiedź: Wykonawca ma przyjąć napełnienie zbiorników w swojej wycenie.

Wójt Gminy Białogard

Jacek Smoliński