



UWAGA:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZENIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY, PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ PROJEKTEM POSADOWIENIA MASZTÓW OŚWIELENIOWYCH
- WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
- ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA STÓP FUNDAMENTOWYCH
- MIN DŁUGOŚĆ ZAKŁADÓW ŁĄCZONYCH PRĘTÓW: #8=32cm; #10=40cm; #12=50cm; #16=65cm
- KĄDORAZOWO ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DETALAMI POZOSTAŁYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT ZIEMNYCH ZWERYFIKOWAĆ USYTUOWANIE ZEWNĘTRZNYCH SIECI ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH. W OBSZARZE SPODZIEWANEGO WYSTĄPIENIA SIECI, WYKOP PROWADZIĆ RĘCZNIE
- PODCZAS PROWADZENIA PRAC ZMIENNYCH I FUNDAMENTOWYCH NIE DOPUŚCIĆ DO ZAŁANIA WYKOPÓW. W PRZYPADKU ZAŁANIA WYKOPU, WYBRAĆ MOKRY GRUNT I WYPEŁNIĆ PRZESTRZEŃ BETONEM PODKŁADOWYM
- FUNDAMENTY POSADOWIĆ NA NIENARUSZONYM PODŁOŻU NA WARSTWIE CHUDEGO BETONU O GRUBOŚCI MIN 10CM, W RAZIE KONIECZNOŚCI CHUDY BETON ZAGŁĘBIĆ DO POZ. GRUNTÓW NOŚNYCH
- W PRZYPADKU GORSZYCH WARUNKÓW NIŻ ZAŁOŻONE W PROJEKCIE NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU KOREKTY SPOSOBU POSADOWIENIA
- ZASYPKI WOKÓŁ SŁUPA WYKONAĆ Z PIASKU ŚREDNIEGO ZAGĘSZCZANEGO DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA RÓWNEGO $Is=0,97$, WOKÓŁ STOPY MASZTU OŚWIELENIOWEGO ZASYPKI ZAGĘSZCZAĆ DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA RÓWNEGO $Is=0,99$
- WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA ORAZ GRUNTY W DNIU WYKOPU POTWIERDZIĆ WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY
- WSZYSTKIE POWIERZCHNIE BETONOWE STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM IZOLOWAĆ DYSPERSYJNĄ MASĄ KAUCZUKOWO-ASFALTOWĄ LUB STOSOWAĆ BETON WODOODPORNY W8
- PRZED BETONOWANIEM, NA SZCZYTIE SŁUPA OSADZIĆ KOTWY FAJKOWE ZGODNIE Z DETALEM "I"
- STYK ZE STOPĄ MASZTU OŚWIELENIOWEGO ODDYLATOWAĆ PRZY POMOCY XPS 500
- WSZELKIE ZMIANY BĄDŹ ODSTĘPSTWA OD STANU RZECZYWISTEGO NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
- OTWORY I PRZEJŚCIA ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- PODANO POZIOM ODNIESIENIA W M N.P.M.
- RYUNKI ZWYMIAROWANO W [CM]

BETON C25/30 (B30) XC2
STAŁ ZBROJENIOWA:
(#)- A-IIIIN (RB500W)
OTULINA - 50mm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA GUSTYN RADAWCZYK KOLONIA PIERWSZA 117, 24-220 NIEDRZWICA DUŻA NAZWA I ADRES INWESTYCJI: BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BORZECZOWIE WRAZ Z ZALICZNIKOWĄ LINIĄ KABLOWĄ - BORZECZÓW KOLONIA 227 ZADASZENIE TRYBUNY		
RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY		
PROJEKTOWAŁ: Tytuł, imię i nazwisko: mgr inż. ADRIAN GUSTYN Nr upraw.: LUB/0275/PBkb/18 Podpis:		
SPRAWDZIŁ: Tytuł, imię i nazwisko: mgr inż. MAREK JARZĄB Nr upraw.: SWK/0010/PWOK/13 Podpis:		
OPRACOWAŁ: Tytuł, imię i nazwisko: mgr inż. ADRIAN GUSTYN Nr upraw.: LUB/0275/PBkb/18 Podpis: mgr inż. PAWEŁ KLAMCZYŃSKI		
Tytuł rysunku : RZUT FUNDAMENTÓW		
DATA: LISTOPAD 2021	36	KPT 01
SKALA: 1:100		