

**ZAMAWIAJĄCY:**

**NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.**

ul. Torowa 12, 16 -100 Sokółka

NIP 5451826503

Strona internetowa: <https://nadbiebrza.pl/>

e-mail: [sekretariat@nadbiebrza.pl](mailto:sekretariat@nadbiebrza.pl)

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/924320>

Nr sprawy: NB.DZ-DK.Db.263.6.2024

Ogłoszenie o zamówieniu nr: Ogłoszenie nr 2024/BZP 00315679/01 z dnia 2024-05-08

**/Wszyscy zainteresowani Wykonawcy/**

## WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SWZ

dot.: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), pn.: Dostawa i montaż pomp ciepła z wykonaniem dolnego źródła zasilania w ramach inwestycji: Modernizacja infrastruktury społecznej w Pow. Sokólskim cz3 Przebudowa, rozbudowa i doposażenie SPZOZ w Sokółce.*

### I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

#### Pytanie 1

Proszę o określenie, czy w zakres postępowania wchodzi również wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji zgodnie z załączonym projektem sanitarnym?

#### Odpowiedź 1

Zgodnie z opisem zamówienia w zakres wchodzi dostawa i montaż pompy ciepła wraz z wykonaniem dolnego źródła w postaci pionowych sond ciepła (5 szt. po 90m każda). Zakres kończy się na rozdzielaczu za zbiornikiem buforowym 950 l. (zakres został oznaczony na rysunku nr 7 – kolorem zielonym).

#### Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zamiast jednej pompy ciepła o mocy min. 17 kW kaskadę dwóch pomp ciepła o mocy 10 kW każda?

#### Odpowiedź 2

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kaskady pomp o ile zostaną zachowane parametry wskazane w opisie przedmiotu zamówienia tj. łączna moc grzewcza dla kaskady pomp minimum 17 kW oraz współczynnik wydajności kaskady pomp COP minimum 4,6.

### II. ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 PZP, Zamawiający informuje, że zmiany uległy zapisy SWZ.

#### Zmiana nr 1:

W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 17.1 treść:

„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 13.06.2024r.”

zastępuje się treścią:

„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 18.06.2024r.”

---

NAD BIEBRZĄ Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001022373 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826503, REGON 524609050,

kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

**Zmiana nr 2:**

W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 19.1 treść:

„19.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/924320>

do dnia: 16.05.2024r., godz. 10<sup>00</sup>”

zastępuje się treścią:

„19.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/924320>

do dnia: **21.05.2024r., godz. 11<sup>00</sup>”**

**Zmiana nr 3:**

W Rozdziale I - Instrukcja dla Wykonawców, w pkt 20.1 treść:

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.

16.05.2024r., godz. 10<sup>05</sup>.”

zastępuje się treścią:

„Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.

**21.05.2024r., godz. 11<sup>05</sup>.”**

*Zamawiający informuje i przypomina, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.*

*Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.*

ZATWIERDZIŁ I PODPISAŁ DOKUMENT  
KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM:

PREZES ZARZĄDU

/-/

*Grzegorz Pul*

ZASTĘPCA PREZESA

/-/

*Dariusz Lipski*