



Dębica 10 sierpnia 2023 r.

IMI.7225.129.2023.TS

**Gmina Miasto Dębica**  
**ul. Ratuszowa 2**  
**39 – 200 Dębica**

dot. warunków technicznych wpięcia do kanalizacji deszczowej<sup>1</sup>

Urząd Miejski w Dębicy, Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji w nawiązaniu do pisma w sprawie wpięcia nowobudowanej hali sportowej przy ul. Wyróbka w Dębicy informuje, iż wyraża zgodę na przyjęcie zwiększonej ilości wód deszczowych do miejskiej kanalizacji deszczowej.

Włączenia należy dokonać na działce 866/2 obr. 4 rurą o maksymalnej średnicy 200 mm do istniejącej studni sieci kanalizacji deszczowej.

Dodatkowo informujemy, iż należy uzyskać zgodę zarządcy drogi ul. Robotnicza na przyjęcie zwiększonej ilości wód deszczowych do kanalizacji deszczowej w w/w drodze.

NACZELNIK  
Wydziału Infrastruktury Miejskiej  
i Inwestycji  
mgr inż. Robert Sieradzki

Otrzymują:

1. Adresat
2. aa.

referent sprawy: Tomasz Solecki, tel.: 14 68 38 208

1      Warunki techniczne tracą swoją ważność po 09 sierpnia 2025 r.