

ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH DLA BUDYNKÓW A I B SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
Budynek A - piwnia

| Typ/nazwa pomieszczenia | Ilość punktów świetlnych | Uwagi | Uwagi 2 |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Komunikacja | 8 | podłużny plafon | dołożyć 1szt. oprav |
| Pomieszczenia techniczne | 19 | oprawa techniczna, szczelna | 2 oprawy z modułem awaryjnym 1h |
| Pomieszczenia mokre | 2 | okrągły plafon | |

Budynek A - parter

| Typ/nazwa pomieszczenia | Ilość punktów świetlnych | Uwagi | Uwagi 2 |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Komunikacja główna | 11 | podłużny plafon | |
| | 2 | okrągły plafon mocny | |
| Sekretariat | 6 | | |
| Gabinet Dyrektora | 4 | | dołożyć 1 szt. |
| Archiwum dyrektora | 2 | podłużny plafon | |
| Biblioteka (pom.5) | 8 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | |
| Sala lekcyjna (pom.3) | 8 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. oprawy nad tablicę |
| Sala lekcyjna (pom.4) | 8 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. oprawy nad tablicę |
| Sala lekcyjna (pom.6) | 8 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. oprawy nad tablicę |
| Pomieszczenia gospodarcze/mokre | 2 | podłużny plafon | IP44 |
| Toaleta 1 i 2 | 4 | podłużny plafon | IP44 |
| Pomieszczenia mokre zaplecze | 3 | okrągły plafon | IP44 |
| Sala lekcyjna | 8 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. oprawy nad tablicę |

Budynek A - piętro 1

| Typ/nazwa pomieszczenia | Ilość punktów świetlnych | Uwagi | Uwagi 2 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Komunikacja | 12 | podłużny plafon | |
| Pokój nauczycielski | 4 | | |
| Sala lekcyjna (pom. 10) | 9 | | |
| Sala lekcyjna (pom. 11) | 8 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. oprawy nad tablicę |
| Higienistka | 1 | podłużny plafon | dołożyć 1 szt. |
| Sala lekcyjna (pom. 13) | 8 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. oprawy nad tablicę |
| Sala komputerowa (pom. 14) | 9 | | dołożyć 1 szt. oprawy nad tablicę |
| Sala komputerowa (pom. 15) | 5 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. |
| Mała salka lekcyjna (pom. 26) | 1 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. |
| Toaleta 1 i 2 | 4 | podłużny plafon | IP44 |

Budynek A - piętro 2

| Typ/nazwa pomieszczenia | Ilość punktów świetlnych | Uwagi | Uwagi 2 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Komunikacja | 11 | podłużny plafon | |
| Mała salka lekcyjna (pom. 16) | 2 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. |
| Mała salka lekcyjna (pom. 17) | 2 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. |
| Sala lekcyjna (pom. 18) | 10 | | dołożyć 1 szt. oprawy nad tablicę |
| Sala lekcyjna (pom. 19) | 7 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. oprawy nad tablicę |
| Mała salka lekcyjna (pom. 20) | 2 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. |
| Sala lekcyjna (pom. 21) | 7 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. oprawy nad tablicę |
| Sala lekcyjna (pom. 22) | 7 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. oprawy nad tablicę |
| Mała salka lekcyjna (pom. 24) | 1 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. |
| Gabinet (pom. 25) | 1 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. |
| Mała salka lekcyjna (pom. 26) | 1 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. |
| Toaleta 1 i 2 | 4 | podłużny plafon | IP44 |

Budynek B - PIWNICA

| Typ/nazwa pomieszczenia | Ilość punktów świetlnych | Uwagi | Uwagi 2 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| komunikacja świetlica | 2 | plafon podłużny | |
| świetlica | 14 | plafon podłużny | |
| Salka lekcyjna świetlica | 2 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | |
| Toaleta świetlica | 1 | okrągły plafon IP44 | |
| Komunikacja | 9 | plafon podłużny | |
| Pomieszczenia mokre | 6 | okrągły plafon IP44 | |
| kuchnia | 4 | oprawa techniczna, szczelna | |
| Jadalnia | 6 | plafon podłużny | |
| Sala korekcyjna | 4 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | |
| Pomieszczenia techniczne | 6 | oprawa techniczna, szczelna | dwie z modułem awaryjnym 1h |

| Budynek B - PARTER | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Typ/nazwa pomieszczenia | Ilość punktów świetlnych | Uwagi | Uwagi 2 |
| Komunikacja + wejście | 4 | plafon podłużny | |
| WC | 2 | plafon podłużny | IP44 |
| Komunikacja sala gimn | 1 | plafon podłużny | |
| Szatnia 1 | 2 | plafon podłużny | IP44 |
| Szatnia 2 | 2 | plafon podłużny | IP44 |
| Gabinet WF | 4 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | |
| Mała salka gimn | 6 | oprawa szczelna IP66, UGR<19 | siatka ochronna IK10 |
| Duża salka gimn | 16 | oprawa szczelna IP66, UGR<19 | siatka ochronna IK10 |
| Sala lekcyjna 5 | 8 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. oprawy nad tablicę |
| sala lekcyjna 6 | 8 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. oprawy nad tablicę |

| Budynek B - PIĘTRO 1 | | | |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Typ/nazwa pomieszczenia | Ilość punktów świetlnych | Uwagi | Uwagi 2 |
| Komunikacja | 5 | plafon podłużny | |
| Sala lekcyjna 7 | 8 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. oprawy nad tablicę |
| Sala lekcyjna 8 | 8 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. oprawy nad tablicę |
| Pokój nauczycielski nr 10 | 6 | | |
| | 3 | oprawa podłużna, UGR<19 | |
| Sala lekcyjna 11 | 8 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. oprawy nad tablicę |
| Toaleta | 2 | plafon podłużny | IP44 |

| Budynek B - PIĘTRO 2 | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Typ/nazwa pomieszczenia | Ilość punktów świetlnych | Uwagi | Uwagi 2 |
| Korytarz | 3 | plafon podłużny | |
| sala lekcyjna 12 | 8 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. oprawy nad tablicę |
| sala lekcyjna 13 | 8 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. oprawy nad tablicę |
| Sala lekcyjna 15 | 8 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. oprawy nad tablicę |
| Mała salka gimn piętro 1 | 6 | oprawa szczelna IP66, UGR<19 | siatka ochronna IK10 |
| WC | 2 | plafon podłużny | IP44 |

| Budynek B - PIĘTRO 3 | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Typ/nazwa pomieszczenia | Ilość punktów świetlnych | Uwagi | Uwagi 2 |
| Korytarz | 1 | plafon podłużny | |
| sala lekcyjna 12 | 1 | oprawa podłużna 120x30, UGR<19 | dołożyć 1 szt. |
| | | | |
| | | | |
| Teren zewnętrzny | 3 | zamiennik LED | wersja z czujnikiem ruchu |