



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl



Rzeczpospolita
Polska



Dofinansowane przez
Unię Europejską

Szczecin, dnia 06.12.2024 r.

Numer referencyjny: NZP-092/6/IIB-II-14/2024

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2023 r., poz. 1605 z późn. zm., zwanej dalej Ustawą), pod nazwą „**Budowa multimodalnego, kolejowego węzła przeładunkowego na Ostrowie Grabowskim w porcie w Szczecinie**”

ZESTAW 21

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

„Oferent zwraca się do Zamawiającego o udostępnienie załączników do Projektu Technologicznego: PB_PT 2_2 rozdział 9 Konstrukcja Nawierzchni Placu Przeładunkowego:

„Procedurę obliczeniową wzmocnienia podłoża z wykorzystaniem geosyntetyku, przeprowadzono za pomocą metody obliczeniowej EBGeo 2010 Obliczenia samych kolumn betonowych zawarto w załączniku numer 1 i 2”

oraz

PB_PT 2_2 rozdział 10 Nośność i osiadanie układu palowego:

„Nośność i osiadanie pali obliczono na podstawie wybranych profili sondowania CPTu wg. metody LCPC tzw. Metody Bustamante z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania geotechnicznego GEO5. Szczegółowe obliczenia zawarto w załącznikach nr 2 i 3 niniejszego opracowania”

Odpowiedź:

W odpowiedzi na zestaw 11 został załączony zmodyfikowany opis techniczny do Element III Projekt Techniczny Projekt wzmocnienia podłoża Tom 2/2.

Zamawiający przedkłada załączniki nr 2 i 3 (3.1, 3.2, 3.3)

Pytanie nr 2:

„Oferent zwraca się z pytaniem o udostępnienie przyjętych wielkości dot. dopuszczalnych osiadań w trakcie eksploatacji”

Odpowiedź:

Dopuszczalne osiadanie: max 5 cm, w czasie 5 lat użytkowania.

W związku z powyższym, na podstawie art. 137 ust. 1 Ustawy stosownej modyfikacji ulega treść dokumentacji postępowania w szczególności dokumentów służących do obliczenia ceny oferty.

W związku z dokonaną zmianą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zmianie nie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.

Załączniki:

- 1) Załączniki nr 2 i 3 (3.1, 3.2, 3.3)