



OR.271.3.2024

Głogów Małopolski 2024-02-12

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Dotyczy: Przebudowa stropów w zabytkowym budynku szkoły podstawowej w Głogowie Małopolskim - etap I (znak sprawy: OR.271.3.2024),

Zamawiający działając na podstawie 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przesyła wyjaśnienia do pytań przesłanych przez jednego z Wykonawców

Pytanie nr 1

Czy należy dokonać wymiany posadzek na parterze po wymianie stropu? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, należy przewidzieć rozbiórkę istniejącej podłogi wraz z wykonaniem wylewki samopoziomującej i położeniem wykładziny PVC gr. 0,3 mm

Pytanie nr 2

Czy zakres zamówienia obejmuje zabezpieczenie istniejących stropów do REI 60 ? Jeżeli tak to proszę o podanie w których pomieszczeniach należy wykonać zabezpieczenie stropów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zgodnie z projektem zakres obejmuje zabezpieczenie istniejących stropów do REI 60 (jest to ostatni strop pomiędzy strychem a pomieszczeniami, który nie podlega wymianie)

Pytanie nr 3

Czy w zakresie zamówienia należy wykonać klapę oddymiającą z instalacją oddymiającą nad klatką schodową z robotami towarzyszącymi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie. Nie wchodzi w zakres zamówienia.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w **dniu 14.02.2024 r. o godz. 10:00**

BURMISTRZ

(-)

mgr Paweł Baj

(podpisano kwalifikowanym podpisem)