

Świecie dnia 09.12.2013r.  
ZM/ SO/ 9421/ 527/ 2013

**„INWEST-SAN”**  
**Inżynieria Sanitarna**  
**Zbigniew Łojewski**  
**Sieroczyn 36d**  
**77-300 Człuchów**

**Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji**

W załączeniu przesyłamy 1 egz. planów dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 96/2; 127/1; 127/2; 128; 129; 130/2; 130/1; 131; 126; 125/1; 125/2; 132/2; 132/1; 117/7; 117/6; 124; 123; 117/4; 104/3; 118/1; 120/1; 121/1; 117/8; 117/9; 117/3; 117/2; 114/3; 115/5; 115/2; 115/4; 114/2; 116; 114/1; 113/1; 113/2; 112; 115/3; 122; 133/2; 133/1; 134; 135/1; 135/3; 135/4; 135/5; 139/2; 139/1; 135/2; 137; 136; 138; 140/1; 142/1; 142/3; 142/4; 142/38; 142/37; 142/49; 142/36; 142/35; 268/1268/5; 268/7; 267/4; 268/8; 168/2; 268/9; 268/6; 268/3; 268,4; 142/47; 142/34; 142/33; 142/50; 142/39; 142/40; 142/41; 142/42; 142/29; 142/27; 142/5; 142/6; 142/7; 142/8; 142/9; 143,2; 143/3; 142/28; 143/1; 142/22; 147/3; 142/23; 142/21; 264; 265; 266; 147/4; 147/5; 147/6; 267/2; 267/1; 267/3; 147/2; 148/7; 148/6; 148/5; 148/4; 148/2; 148/1; 149/1 przy ul. Kwiatowej w m. Gródek, dostarczonych nam celem uzgodnienia.

Plany należy uważać jako uzgodnione z uwagami:

1. W miejscach skrzyżowań proj. kanalizacji sanitarnej z istn. kablami założyć na kable rury ochronne dwudzielne.
2. Prace przy naszych urządzeniach wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i przed zasypaniem zgłosić do sprawdzenia technicznego.
3. Zachować odległości od istn. słupów linii napowietrznych SN-15 kV min. 5m, od słupów linii nn-0,4 kV min. 3m.

K/o.:

RD 6-ZM a/a

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z oryginałem

Człuchów, dnia 12.12.2013