Rzędne terenu istniej.	95,6	95,7	96,1	96,4	96,4	96,0	95,9	95,9	95,8	95,8	95,7	95,7	95,7	95,5	95,5	95,5	95,8	95,3	94,6	94	92,8	92,3	92,4	90,8	90,7	90,6	90,6	90,5	90,5
Rzędne dna rurociąg.	93,9	94,0	94,4	94,7	94,7	94,3	94,2	94,2	94,1	94,1	94,0	94,0	94,0	93,8	93,8	93,8	94,1	93,0	92,9	92,3	91,1	90,6	90,7	89,1	89,0	88,9	88,9	88,8	88,8
Głębokości	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	2,30	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Materiał, średnice długości		PE 100 SDR 17 PN 10 – ϕ 110 x 6,6																											431,0
Odległości	0,0	5,0	32	48	50	72	87	93	102	104	112	118	123	143	152	157	187	216	220	225	237	248	275	307	333	360	397	413	431
Oznaczenia	W5 Hp6																												W6

Projektował	mgr inż. Witold Małafiejski upr. nr 2454/Gd/86	Biuro Realizacji Inwestycji „INŻYNIER" Tczew	
Sprawdził	mgr inż. Zbigniew Partyka upr. nr POM/0160/PWOS/06		
Tytuł projektu: Adres:	Budowa sieci wodociągowej SMOLNIKI	Skala	1:100/500
Branża:	Sanitarna	Stadium	PB
Nazwa rysunku:	Profil podłużny sieci wodociągowej W5 - W6	Nr rysunku	9