



97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

Telefony

Centrala/Fax

Wydział Inwestycji

e mail: sekretariat@zgwk.pl, www.zgwk.pl

44 724 22 92

44 724 22 92 (wew. 124)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: www.zgwk.pl/rodo

Tomaszów Mazowiecki, 12.01.2023 r.

Znak sprawy: TWI.3201.1.2023

WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

=====

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości mniejszej od progów unijnych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień klasycznych o wartości mniejszej od kwoty 130 000 złotych netto w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.” w trybie przetargu otwartego pn.:

**Rozbudowa oraz przebudowa ujęcia wody w Tomaszowie Mazowieckim
w ramach projektu „Modernizacja ujęcia wody Białobrzegi w Tomaszowie Mazowieckim”**

WYJAŚNIENIE Nr 1
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy o określenie parametrów kluczowych które będzie analizował Inwestor w zakresie zestawu hydroforowego. Pragniemy zauważyć, iż tak szczegółowy opis zestawu daje możliwość zastosowanie zestawu tylko i wyłącznie jednego producenta tj. firmy Wilo. Zgodnie z wyrokami KIO obowiązkiem Inwestora jest określenie parametrów kluczowych, które będą rozpatrywane w zakresie równoważności zestawu pompowego.

Odpowiedź nr 1

Parametry kluczowe dla doboru zestawu hydroforowego to przepływ 130,0m³/h przy wysokości podnoszenia H=60,0 m H₂O. Ponadto dobrany zestaw musi posiadać min. 1 pompę w czynnej rezerwie. Na etapie przygotowania oferty należy zweryfikować dobrany zestaw hydroforowy z branżą elektryczną.

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy przystąpią do udziału w postępowaniu. Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawcy w przygotowywaniu oferty zobowiązani są uwzględnić powyższe doprecyzowania.

/-/ Prezes Zarządu – Maria Chilińska

/-/ Zastępca Prezesa Zarządu – Paweł Rabczewski

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

mgr Paweł Rabczewski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Maria Chilińska