



Kłodzka Wstęga Sudetów

Lokalna Grupa Działania



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Radków, 24.01.2024 r.

TiZP.271.3.2024

uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Zielone patio – zagospodarowanie terenu w Ścinawce Średniej w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej”

Zamawiający – Gmina Radków, Rynek 1, 57-420 Radków, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SWZ podaje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1 Wykonawcy.

Projektowana fontanna wg rysunku wizualizacji i opisu w proj. Budowlanym przedstawia nieckę o podstawie prostokąta o wym. 1,2 x 1,2 m z trzema/czterema kulami.

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi, czy wszystkie elementy architektoniczne fontanny miałyby być wykonane z piaskowca. Czy autor projektu przewiduje wykorzystanie piaskowca żółtego jako lokalnego surowca złoża kamienia występującego na terenie Gminy Radków i okolic, czy może autor przewiduje użycie innego rodzaju piaskowca.

Czy słusznie rozumiem, że woda miałaby przelewać się ze wszystkich kul poprzez zamknięty system wodny fontanny.

Proszę o informację co do wielkości/ średnicy kul w proj. Fontannie dla właściwej wyceny u producenta. Czy przedmiotowe kule mają być polerowane, groszkowane, czy może wykonane w innej technice wykończenia. To samo pytanie kieruję co do pozostałych elementów architektonicznych/ kamiennych fontanny. Informacje te mają wpływ na wycenę elementów fontanny u producenta.

Odpowiedź Zamawiającego.

Zamawiający zaleca aby wszystkie elementy architektoniczne fontanny były wykonane z żółtego piaskowca jako lokalnego surowca jednak dopuszcza się również użycie innego rodzaju piaskowca.

Zamawiający zaleca aby woda przelewała się ze wszystkich kul poprzez zamknięty system wodny.

Zamawiający zaleca aby średnica największej kuli wynosiła 50 cm, natomiast najmniejszej min. 20cm.

Zamawiający zaleca aby wszystkie elementy architektoniczne fontanny były szlifowane.

Pytanie 2 Wykonawcy.

Autor w projekcie zagospodarowania terenu przewiduje zastosowanie elementów małej architektury, w tym ławki, leżanki, kosze na mniejsze odpadki, stół z ławkami.

Proszę o informację z jakiego rodzaju drewna i stali miałyby być wykonane ławki i pozostałe w/w elementy małej arch. Czy elementy stalowe ławek i pozostałych obiektów małej arch. mają być malowane proszkowo i jakim kolorem. Czy paleta koloru RAL 9005 w tym przypadku jest dobrym zastosowaniem (analogia na podstawie przedstawionych rysunków w proj. bud.)

Odpowiedź Zamawiającego.

Ławki oraz pozostałe elementy małej architektury powinny być wykonane ze stali ocynkowanej, malowane proszkowo. Paleta koloru RAL 9005 jest dobrym zastosowaniem. W przypadku ławo – stołu zaleca się zastosowanie drewna IROKO olejowanego z barwnikiem natomiast w przypadku pozostałych elementów małej architektury dopuszcza się zastosowanie materiału o podobnych parametrach. Szczegółowe informacje znajdują się w STWiORB.

Burmistrz Miasta i Gminy Radków

/ - / Jan Bednarczyk