LEGENDA:

- A–G Zakres/ granica opracowania
- Zakres aktualizacji mapy
- Nieprzekraczalna linia zabudowy
- Tereny zielone– nawierzchnie trawiaste
- Parking– projektowany – nawierzchnia wykonana z kostki brukowej
- Komunikacja jezdna – projektowana – nawierzchnia wykonana z kostki brukowej
- Komunikacja piesza – projektowana – nawierzchnia wykonana z kostki brukowej
- Zadaszenie poliwęglanowe nad schodami, podjazdem i chodnikiem
- Nawierzchnia utwardzona– projektowana – nawierzchnia wykonana z kostki brukowej
- Ogrodzenie terenu panelowe wys. 2,00m
- Wejścia do obiektów
- Projektowane stojaki rowerowe
- Ławki parkowe z koszami na śmieci
- Palisada, dł. 28m, wys. od 5 do 60 cm z balustradą
- Projektowane skarpy
- Projektowane rzędne

OBJAŚNIENIA:

Obiekty kubaturowe

1 *Projektowany budynek żłobka*
– *wym. 40,0x20,35m, konstrukcja murowana, dach dwuspadowy kryty blachodachówką*

Obiekty placu zabaw

2 *Plac zabaw dla dzieci*
– *nawierzchnie stref bezpieczeństwa wyk. z poliuretanu wraz z obramowaniem obrzeżami bet.*

a. *piaskownica*
b. *linarium– pajak*
c. *karuzela*
d. *zestaw wielofunkcyjny*

Nawierzchnie komunikacyjne

3 *Ciągi komunikacji jezdnej*
– *nawierzchnia wykonana z kostki brukowej gr.8cm /szer. 4,20m, 5,00m, 5,80m, 7,50m*

4 *Miejsca parkingowe (łącznie 18 szt. w tym 2 dla niepełnosprawnych)*
– *nawierzchnia wykonana z kostki brukowej gr.8cm wym. miejsca 5,00x2,50m, niepełnosprawni 5,00x3,60m*

5 *Ciąg komunikacji pieszej*
– *nawierzchnia wykonana z kostki brukowej gr.6cm szer. 1,5m, 2,00m*

6 *Istniejące miejsce do gromadzenia odpadów*
– *nawierzchnia betonowa*

OZNACZENIA:

- WLZ – wewnętrzna linia zasilająca.
- Kabel zasilający z złącza ZKP do tablicy 1ZK1 typu YKY3o 5x25 mm2 w ziemi
- Oświetlenie zewnętrzne
- Oświetlenie zewnętrzne pod zadaszeniem ciągów pieszych
- 6 – nr kolejny latarni
- 2 – oprawa PHILIPS BDP104 PCC 1xGRN35/830 II DM – 85 oprawa z wyposażeniem: 1 x GRN35/830/ – (czynnik konwersyjny 1.000)
- Moc oprawy: 29,2 W
- Słup stalowy h=4,0 m malowany na czarno
- Tabliczka słupowo-wysięgnikowej stalowej
- Zabezpieczenie oprawy w zabezpieczenie – 4A DOTyS.
- Przewody zasilające oprawy typu 3 x YDY 4,0 mm2
- Uziom instalacji oświetleniowej stalowy z płaskownika Fe/Zn 4x25 mm
- Fundament słupa prefabrykowany żelbetowy
- Kable zasilające połączone latarnie typu YKY3o 5x6 mm2 z płaskownikiem Fe/Zn 4x25 mm we wspólnym rowie kablowym.
- ZKP – Złącze kablowe ZKP z pomiarem energii – TEMAT ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
- 1ZK1 – Tablica instalacji elektrycznej
- 2 – Oprzw zewnętrzna LED o czujnikiem ruchu 20W n/k – oświetlenia chodnika
- Kable zasilające oprawy typu YDY 3o 3x2,5 mm2 PE
- Kabel zasilający z złącza ZKP do tablicy 1ZK1 typu YKY3o 5x25 mm2 w ziemi.

- Projektowany przyłącz wodociągowy rury wodociągowe ø75mm PE SDR11, PN16
- S6 – Projektowany przyłącz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rury kanalizacyjne ø160 oraz ø200 PVC, klasy SN8 lita
- S6 – Projektowany zewnętrzny odcinek instalacji wewnętrznej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rury kanalizacyjne ø160 oraz ø200 PVC, klasy SN8 lita
- S1 – Projektowany przyłącz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rury kanalizacyjne ø200 PVC, klasy SN8 lita – odrębne opracowanie
- D1 – Proj. przyłącz kan. deszczowej z istniejącego budynku rury kanalizacyjne ø250mmPVC, klasySN8 lita;
- S7 – Projektowany zewnętrzny odcinek instalacji wewnętrznej kanalizacji technologicznej grawitacyjnej rury kanalizacyjne ø160 PVC, klasy SN8 lita;
- OnS1 – Projektowany separator tłuszczu zintegrowany z osadnikiem
- Zb – Projektowane zbiorniki na wodę deszczową o poj. 4x9,8m3
- S1 - S8 – Projektowane studzienki inspekcyjne i rewizyjne na przyłączu kanalizacji sanitarnej studzienki inspekcyjne ø400 PVC (1szt.) rewizyjne DN1000mm (7szt.) betonowe
- D1 – Projektowane studzienki rewizyjne na kanalizacji deszczowej studzienki rewizyjne DN1000mm (1szt.) betonowe
- Projektowane rury ochronne
- Istniejące elementy do likwidacji
  - rozbiórka bezodpływowych zbiorników na wodę deszczową
  - rozbiórka nieczynnej zewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami
  - wycinka drzew (6szt. modrzew + 1szt. topola) –nie wymaga pozwolenia na wycinkę

UWAGI:

Istniejąca napowietrzna linia telekomunikacyjna – bez zmian nie powoduje kolizji z budynkiem projektowanym oraz projektowanymi instalacjami.

Hydrant istniejący

±0,00=240,65m npm

Zasilanie - temat odrębnego opracowania

'ARMAX' Sp. z o.o.				
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690				
Nazwa obiektu: Budowa żłobka wraz z budową ciągów komunikacji pieszej, jezdnej, budowa zadaszenia ciągów pieszych, budowa parkingu oraz placu zabaw dla dzieci na dz. nr 533/2 i 534 położonych na terenie miasta Ryglice, gmina Ryglice.				
Inwestor: Gmina Ryglice, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice.	Adres obiektu: Ryglice, dz. nr ewid. 533/2, 534, 33-160 Ryglice.			
Przedmiot: Plan sytuacyjny		Skala: 1:250	Nr rys. 2	Str.
Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Architektura: PROJEKTOWAŁ:	Jarosław Kawiński	SW-1/2003 Spec. architektoniczna	12.2019r.	
Projekt OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		12.2019r.	