



UWAGI:

1. Oporność uzziemienia musi być mniejsza lub równa 10 Ω m.
2. Wszystkie połączenia otoku w ziemi wykonać jako spawane. Dodatkowo, złącza te należy zabezpieczyć przed korozją.
3. Połączenia zwodów na dachu łączyć poprzez złącza krzyżowe.
4. Połączenia zwodów z rynną okapową wykonać odpowiednią złączką.
5. Dopuszcza się dopuszczenie blachodachówki jako zwody pod warunkiem jej grubości powyżej 0,5mm.
6. Do zwodów poziomych instalacji odgromowej nie należy podłączać urządzeń technicznych, wszystkie te urządzenia muszą znajdować się w strefie ochrony wyznaczonej na podstawie obliczeń ochrony odgromowej.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LEŚNICTWA Smolnik 1, 19-411 Świętajno, obr. Wronki, dz. geod. nr 3037/2		
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA ODGROMOWA		
IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	tech. Wojciech Łapucki	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYS. 1:100
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH	SUW- 87/94		NUMER RYS. E3
DATA SPORZĄDZANIA	LISTOPAD 2022		