



Kraków, 27 kwietnia 2021 r.

**SZP-271-PN-1/2021**

**DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY**

**Usługa wykonania przeglądu i napraw urządzeń i instalacji podczas postępu Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W imieniu Zamawiającego – Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie – uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania o wyjaśnienie poniższych zapisów SWZ. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm), przedstawiam poniżej:

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający wymaga, by Wykonawca posiadał certyfikat SIVACON Technology Partner?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza że w zakresie części nr 5 wymagane jest, aby przedmiot zamówienia realizowany był przez osoby, które posiadają widzę (potwierdzoną certyfikatami SIVACON Technology Partner) w serwisowaniu rozdzielnic SN, zgodnie ze szczegółowym opisem części 5 postępowania.

Marcin Kandefer  
Członek Zarządu KHK S.A.  
Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych