



Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: „Modernizacja ul. Sportowej w Szemudzie”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

- 1. Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył w postępowaniu przetargowym całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wyceny i wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

 - **Odpowiedz:** Tak, Zamawiający załączył.
- 2. Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają wykonawcy.

 - **Odpowiedz:** Tak, Zamawiający dysponuje.
- 3. Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

 - **Odpowiedz:** Tak, Zamawiającemu przysługuje.
- 4. Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewntualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciąża Wykonawcy.

 - **Odpowiedz:** Tak, Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy.
- 5. Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane instalacje podziemne, odmienne warunki geotechniczne w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, zmiany sposobu wzmocnienia konstrukcji Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

 - **Odpowiedz:** Powyższe kwestie reguluje umowa – projekt będąca załącznikiem do SWZ

6. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w projekcie, obowiązek usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.
- **Odpowiedz:** Patrz odpowiedz na pytanie 5.
7. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
- **Odpowiedz:** Patrz odpowiedz na pytanie 5.
8. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada wszystkie niezbędne pozwolenia na wycinkę drzew, a w przypadku ich braku Zamawiający uzyska wszystkie niezbędne decyzje administracyjne oraz stosownie do okoliczności wydłuży termin realizacji zadania dla Wykonawcy.
- **Odpowiedz:** Potwierdzamy.
9. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że materiał pozyskany na budowie z rozbiórki oraz robót ziemnych, a nie użyty do ponownego wbudowania będzie własnością Wykonawcy.
- **Odpowiedz:** Tak,
10. **Pytanie:** Prosimy o podanie ilości urządzeń obcych przewidzianych do regulacji zlokalizowanych na inwestycji. Prosimy o potwierdzenie, że do wyceny należy ująć regulację wysokościową armatury urządzeń obcych uzbrojenia terenu bez wymiany na nową, a w przypadku konieczności wymiany Wykonawca otrzyma dodatkowe wynagrodzenie.
- **Odpowiedz:** Dodatkowo należy przyjąć 4 studzienki kanalizacyjne.
11. **Pytanie:** Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie remontowanego odcinka ulicy z dopuszczeniem dojazdu/dojścia do posesji.
- **Odpowiedz:** Realizować zgodnie z przedstawioną przez zamawiającego i zatwierdzoną przez gminę czasową organizacją ruchu.
12. **Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że opracowanie dokumentacji czasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem u właściwych organów jest po stronie Zleceniodawcy
- **Odpowiedz:** Leży po stronie wykonawcy.
13. **Pytanie:** Prosimy o informację jakie zabiegi pielęgnacyjne należy stosować w okresie gwarancji na terenach zielonych.
- **Odpowiedz:** Bez zabiegów pielęgnacyjnych.
14. **Pytanie:** Prosimy o informacje czy zamawiający dopuści wykonanie warstwy ulepszanego podłoża metoda stabilizacji na „miejscu”.
- **Odpowiedz:** Tak.

- 15. Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie, że usunięcie kolizji niezinventaryzowanych elementów lub sieci z projektowanym układem drogowym nie leży w odpowiedzialności wykonawcy.
- **Odpowiedz:** Tak. GPK okaże przed wejściem Wykonawcy na budowę studnie kanalizacyjne oraz zasuwy kanalizacyjne.
- 16. Pytanie:** W przedmiarze w pozycji 9 d.2.1 objętość robót ziemnych (102,09 m³), nie zgadza się z objętością robót ziemnych wynikających z projektu budowlanego (938,4 m³). Prosimy o wyjaśnienie.
- **Odpowiedz:** Pozycja 9 d.2.1 przedmiaru dot. robót ziemnych w zakresie obejmującym chodnik oraz skarpy przy rowie wynosi zgodnie z przedmiarem 150,34 m³, podana objętość robót ziemnych dot. poz. 8d.1.3. Wyjaśniam, że roboty ziemne i warstwy podbudowy pod drogę o nawierzchni z kostki betonowej zostały już w części wykonane a do wyrównania podbudowy przyjęto warstwę kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w poz. 11.d.3.1.
- 17. Pytanie:** W przedmiarze w pozycji 10 d.2.2 objętość nasypów (26,10 m³), nie zgadza się z objętością nasypów wynikających z projektu budowlanego (106,60 m³). Prosimy o wyjaśnienie.
- **Odpowiedz:** Do wykonania pozostała część robót wynikających z projektu budowlanego (pozostała część robót została wykonana w I etapie)
- 18. Pytanie:** W przedmiarze w pozycji 13 d.4.1 powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej (1270,00 m²), nie zgadza się z powierzchnią nawierzchni z kostki betonowej z projektu budowlanego (1520 m²). Prosimy o wyjaśnienie.
- **Odpowiedz:** Wykonać zgodnie z projektem budowlanym.
- 19. Pytanie:** Prosimy o przedstawienie wymagań technicznych dotyczących mieszanki optymalnej (pozycja 24 d.7.1).
- **Odpowiedz:** Zastosować kruszywo naturalne o uziarnieniu 0/31,5.
- 20. Pytanie:** W związku z koniecznością opisaną przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, prosimy o określenie standardów spółki GPK Szemud w celu przebudowy i sposobu przeniesienia hydrantu poza ślad drogi gminnej oraz podanie dokładnego zakresu robót (załącznik 12 – Zgłoszenie).
- **Odpowiedz:** GPK wykona w własnym zakresie.
- 21. Pytanie:** Prosimy o potwierdzenie braku oznakowania pionowego i poziomego dla obu zakresów inwestycji.
- **Odpowiedz:** Tak, potwierdzamy.
- 22. Pytanie:** W przedmiarze w pozycji 19 d.6.2 powierzchnia podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 (375,00 m²), nie zgadza się z powierzchnią podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 z projektu budowlanego (434 m²). Prosimy o wyjaśnienie.
- **Odpowiedz:** Roboty wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

23. Pytanie: W przedmiarze w pozycji 20 d.6.2 powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej (375,00 m²), nie zgadza się z powierzchnią nawierzchni z kostki betonowej z projektu budowlanego (434 m²). Prosimy o wyjaśnienie.

- **Odpowiedz:** Należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców i należy je uwzględnić w swojej ofercie.

Z up. Wójta Gminy
Barbara Rzeszewicz

.....Sekretarz Gminy Szemud.....
W imieniu Zamawiającego

Otrzymują:

1. Adresat /strona internetowa prowadzonego postępowania/
2. a/a