



19.06.2023 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/144/055/D/23 prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp pn. *Dostawa oraz montaż agregatu prądotwórczego w Gdańsku przy ul. Narutowicza 11/12, dz. nr 403, obr. nr 055 wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych oraz elektroenergetycznych związanych z montażem agregatu.*

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych /zwanej dalej ustawą Pzp/ (tekst jednolity: Dz. U. z 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) informuje, iż do zamawiającego, dnia 15.06.2023 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie.

#### **Pytanie 1.**

Dotyczy zapisu „Kontener pozwala na redukcję hałasu do poziomu LWA95 (65 dB z odległości 7m)”. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia agregatu w kontenerze LWA95, dla którego LWA = 95dB a LPA (poziom hałas) wynosi 70 dB z odległości 7m, czy w kontenerze LWA90 gdzie LWA = 90 dB a LPA (poziom hałas) wynosi 65 dB z odległości 7m?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga dostarczenia agregatu w kontenerze LWA95, dla którego LWA=95dB a LPA=65dB z odległości 7 metrów.

#### **Pytanie 2.**

Ze względu na złożoność i duży zakres prac prosimy o przesunięcie terminu składania ofert co najmniej o 7 dni.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokona zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

**Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

*mgr inż. Mariusz Miler*  
*Kanclerz Politechniki Gdańskiej*  
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)