

Leszno, dnia 04 kwietnia 2022 r.

WR.ZPU.2.434.68.2022.KW

Pracownia Architektury Krajobrazu Głowacz
ul. Wilkońskiego 2/2
64 – 100 Leszno

Dotyczy: zagospodarowania terenu pn.: „Rewitalizacja i rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej”..

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2022 r., dotyczące prośby o uzgodnienie i wydanie wytycznych projektowych dla opracowanej koncepcji zagospodarowania terenu dla potrzeb opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego pn.: „Rewitalizacja i rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej” na dz. o nr ewid. 60, 49/3, 48/1, 47/1, obr. Pępowo, gm. Pępowo, PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lesznie informuje, że na terenie przedmiotowej inwestycji występują cieki o charakterze naturalnym Dopływ z Babkowic (dz. nr 48/1, 49/3) oraz Dąbroczna (dz. nr 59) a także wody stojące (dz. nr 60, 49/3, 47/1).

Wyjaśniam, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233) dla omawianego przedsięwzięcia pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na:

- **wykonanie urządzeń wodnych**, zgodnie z art. 389 ust. 6, w powiązaniu z art. 16 pkt. 65) i w związku z art. 17 pkt. 1 ppkt. 4 ww. ustawy – *dla odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbioru lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji* na działkach o nr ewid. 60, 49/3, 48/1, 47/1 obręb Pępowo.
- **usługi wodne**, zgodnie z art. 389 ust. 1 oraz w związku z art. 35 ust. 1 i 3 pkt. 1), 2) ustawy Prawa wodnego – dla poboru wody na działce o nr ewid. 60 oraz dla piętrzenia, magazynowania lub retencjonowania wód na działkach o nr ewid. 49/3, 48/1, 47/1, obr. Pępowo.

Nadmieniam, że pozwolenie wodnoprawne zgodnie z kompetencjami wydaje Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie na podstawie operatu wodnoprawnego.

O terminie rozpoczęcia i zakończenia robót należy powiadomić z tygodniowym wyprzedzeniem Nadzór Wodny w Rawiczu.

Dyrektor Zarządu Zlewni

Otrzymują:

1. Adresat
- 2.



Z-CA DYREKTORA
Piotr Kozdrój