

Świnoujście, dnia 28.03.2023 r.

Nr postępowania BZP.271.1.4.2023

**Strona internetowa Zamawiającego, na której  
umieszczono ogłoszenie o zamówieniu  
i udostępniono SWZ**

**Dotyczy: postępowania nr BZP.271.1.4.2023 pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody  
powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą”**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY  
z dnia 23 marca 2023r.**

Zamawiający na mocy przysługujących mu uprawnień, w świetle przepisu art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.), udziela wyjaśnień przekazując treść pytań i odpowiedzi wszystkim wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu i publikując je również na stronie internetowej.

**Pytanie nr 1**

W nawiązaniu do pytania i odpowiedzi nr 8 z dnia 17.03.2023, prosimy o przekazanie:  
- aktualnej decyzji wodno-prawnej dla OŚ, do której będą skierowane ścieki z Stacji Uzdatnia Wody  
- operatu i pozostałej dokumentacji, na podstawie której została wydana ww decyzja wodno-prawna  
- ilości (przepływy godzinowe, dobowe, miesięczne, maksymalne godzinowe) i jakości odprowadzanych ścieków z oczyszczalni ścieków.  
Dane te są niezbędne do przeprowadzenia przez Wykonawcę bilansu jakościowego i ilościowego pod kątem wprowadzenia na oczyszczalnię dodatkowych ilości ścieków

**Odpowiedź:**

W materiałach przetargowych w zał. 2.1. – „Materiały pomocnicze” Zamawiający opublikował obowiązujące pozwolenie wodnoprawne dla oczyszczalni ścieków oraz informację dotyczącą ilości i parametrów ścieków z oczyszczalni za lata 2019 i 2020. W uzupełnieniu Zamawiający publikuje informację dotyczącą ilości i parametrów ścieków z oczyszczalni za lata 2021 i 2022 ( załącznik nr 1 i 2 ) oraz operat wodnoprawny dla oczyszczalni ścieków (załącznik nr 3). Dodatkowo Zamawiający przedstawia dane za rok 2022 dotyczące przepływów średnich godzinowych ścieków z oczyszczalni w danym miesiącu i ilości ścieku odprowadzanego z oczyszczalni w danym miesiącu.

	nr urzadz.	jednostka	I	II	III	IV	V
przepływ ścieku oczyszczonego - średniomiesięczna	1001CF00 1	m3/h	399,064 2	481,691 1	443,134 2	458,81 9	473,02 9
ilości miesięczne ścieku oczyszczonego	1001CF01 Z	10xm3	29963,6	32711,2	33252,8	33408	35584, 5

VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
539,3617	583,4716	566,4316	463,146	433,1406	378,963	378,0287
39225	43814,8	42524,5	33712,7	32623,1	27595,1	28558,2

Największy średni przepływ godzinowy w roku ubiegłym (09.08.2022 o godz. 11:00) wyniósł 1124,6 m<sup>3</sup>/h.

### **Pytanie nr 2**

Prosimy o potwierdzenie, że istniejący układ technologiczny w oczyszczalni ścieków będzie w stanie przyjąć i oczyścić ścieki doprowadzane z rozbudowywanej SUW.

### **Odpowiedź:**

Układ technologiczny oczyszczalni jest przygotowany na zwiększenie ilości odbieranych ścieków, w ilościach planowanych do zrzutu z SUW Wydrzany II, w tym podczas prac rozruchowych SUW Wydrzany II.

### **Pytanie nr 3**

Dotyczy pkt.B.2.2.7 zał.2 PFU cz. B wer2

Prosimy o wykreślenie zapisu „Uwaga: Wykonawca na etapie składania oferty podać zapotrzebowanie energii elektrycznej dla potrzeb zasilania placu budowy”. Uważamy, że na tym etapie informacja ta jest zbyt wczesna. Informację taką Wykonawcy mogą podać przed rozpoczęciem prac budowlanych mają przygotowaną kompletną dokumentację projektową.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wykreśla wskazany przez Wykonawcę zapis jednocześnie modyfikując treść PFU w punkcie B.2.2.7 dotyczący energii elektrycznej w następujący sposób :

Było:

„Zasilanie Terenu Budowy SUW Wydrzany II będzie zrealizowane z rozdzielnic wskazanych przez Zamawiającego . Wykonawca na własny koszt wykona zasilanie placu budowy.

Uwaga: Wykonawca na etapie składania oferty podać zapotrzebowanie energii elektrycznej dla potrzeb zasilania placu budowy.”

Jest:

„ Zasilanie Terenu Budowy SUW Wydrzany II będzie zrealizowane z rozdzielnic wskazanych przez Zamawiającego w ramach posiadanej rezerwy mocy tj. ok. 80 kW. Wykonawca na własny koszt wykona zasilanie placu budowy.”

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

**Przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany:**

- należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty i załączników,
- nie prowadzą do zmiany ogłoszenia.

z up. PREZYDENTA MIASTA