



- Legenda:**
- projektowana instalacja wody zimnej
  - projektowana instalacja c.w.u.
  - instalacja wodna

20/16 - Dz w. zimna / Dz c.w.u.  
Typoszerzeg rur PEX/AL/PEX (Dz x Gść):  
16 - 16x2,0  
20 - 20x2,0  
25 - 25x2,5  
32 - 32x3,0

- Uwagi:**
- instalacje wodną i c.w.u. prowadzona z rur z pex w posadzce i bruzdach ściennych
  - wszystkie połączenia do punktów czerpalnych w instalacji wodnej wykonać z rur 16x2,0
  - wszystkie przewody wodne należy zaizolować przed stratami ciepła lub kondensacji wilgoci izolacją polietylenową o gr. 6 mm (woda zimna) oraz 13mm (cwu)
  - izolacje - po przeprowadzonej próbie ciśnieniowej - należy złożyć bez przerw i luk oraz starannie zabezpieczyć przed przesunięciem. Izolacje wspólne są niedozwolone, przewiduje się izolację także instalacji wody zimnej.
  - otwory pod przebiegiem przez ściany należy wykonać o 3cm większe od średnicy rury osłonowej
  - przy przejściach przez ściany nośne i działowe stosować tuleje ochronne
  - przejścia przez ściany nośne zewnętrzne należy wykonać jako szczelne

Investor:	Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój	Obiekt: Zaplecze sanitarne-szatniowe na stadionie sportowym Włókniarz, dz. nr 176, AM-4, obr. Zakrzewo, Kudowa-Zdrój
Temat:	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie sportowym Włókniarz w Kudowie-Zdroju	Stadium: PB Branża: S
projektant	mgr inż. Mirosław Kocimbas	Tytuł rysunku:
branża sanit.	nr upr. 245/02/DJW	Instalacja wodna
asystowali:	mgr inż. Piotr Koprowski	Skala: 1:50
	mgr inż. Daria Skowrońska	Nr rys. 1-S



ul. Piłsudskiego 47/47, 23-580-004, Kłodzko  
e-mail: k.kocimbas@kocimbas.pl, w.w.kocimbas@kocimbas.pl  
tel.: 71 73 10 10 10, 71 73 10 10 10, 71 73 10 10 10