



97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kępa 19

Telefony

Centrala/Fax

Wydział Inwestycji

e mail: sekretariat@zgwk.pl, www.zgwk.pl

44 724 22 92

44 724 22 92 (wew. 124)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: www.zgwk.pl/rodo

Tomaszów Mazowiecki, 16.12.2022 r.

Znak sprawy: TWI.3201.13.2022

WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

=====

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych o wartości mniejszej od progów unijnych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zamówień klasycznych o wartości mniejszej od kwoty 130 000 złotych netto w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych w Zakładzie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.” w trybie przetargu otwartego pn.:

Rozbudowa oraz przebudowa ujęcia wody w Tomaszowie Mazowieckim w ramach projektu „Modernizacja ujęcia wody Białobrzegi w Tomaszowie Mazowieckim”

WYJAŚNIENIE Nr 1
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia, złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

W dokumentacji projektowej przewidziana została jedynie okresowa dezynfekcja wody roztworem podchlorynu sodu. Brak układu filtracji wody oraz jej zwiększona retencja wynikająca z budowy nowych zbiorników zwiększają ryzyko wystąpienia skażenia mikrobiologicznego wody. Czy Zamawiający nie uważa, że uzasadnione byłoby zastosowanie dezynfekcji ciągłej z wykorzystaniem lampy UV dla zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego wody i zachowania jej parametrów organoleptycznych?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie przewiduje zastosowania układu stałej dezynfekcji wody promiennikami UV, projekt przewiduje okresową dezynfekcję podchlorynem sodu.

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy przystąpią do udziału w postępowaniu. Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawcy w przygotowywaniu oferty zobowiązani są uwzględnić powyższe doprecyzowania.

/-/ Prezes Zarządu – Maria Chilińska

/-/ Zastępca Prezesa Zarządu – Paweł Rabczewski