

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe****Nadleśnictwo Lesko, Łączki 8, 38-600 Lesko**

działając na podstawie przepisów art. 284 ust. 2 oraz ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Budowa ogrodzenia Biurowca Nadleśnictwa Lesko oraz Osady dwurodzinnej”

(oznaczenie zamówienia)

Zapytanie 1:

W związku z odpowiedziami udostępnionymi przez Zamawiającego proszę o wyjaśnienie : 1. Zamawiający podał Panel ogrodzeniowy typu BONA wysokość panelu : 1,20m, szerokość panelu : 2,50m – według dostępnym nam źródeł panel typu BONA produkowany jest o szerokości 2,00 m. Proszę więc Zamawiającego o wskazanie producenta wymaganego rodzaju panelu oraz aby zaproponować rozwiązanie równoważne proszę o podanie dokładnych danych technicznych : wymiary profilu ramy przęsła wraz z grubością profilu, wymiary profilu belek poziomych wraz z grubością profilu, odległość między belkami poziomymi przęsła.

Wyjaśnienia:

Zamawiający informuje, że wskazanie typu panelu ogrodzeniowego BONA miało na celu





sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, funkcjonalnych i wizualnych. Zamawiający dopuszcza przyjęcie paneli innego typu pod warunkiem, że będą to przeszła wypełnione profilami poziomymi.

Wymiary profilu ramy przeszła (elementy pionowe): min 60 x 30 mm, grubość ścianki (grubość profilu) min. 1,5 mm.

Wymiary belek poziomych: min 50x10 mm, grubość ścianki (grubość profilu) min. 1 mm. Odległość między belkami poziomymi przeszła: od 20 – 60 mm. Rozstaw nieregularny. Dopuszcza się rozstaw regularny.

Minimalna ilość belek poprzecznych 12 szt.

Zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

**Nadleśniczy
Nadleśnictwa Lesko**
Zbigniew Pawłowski

/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Platforma zakupowa.
2. Wykonawcy, którzy złożyli zapytania.
3. a/a



