

**Informacja dotycząca wniosku o wyjaśnienie treści SWZ**

dotyczy postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.:  
**„Modernizacja dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K na terenie Gminy Wolbrom”**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania do treści SWZ :

1. Prosimy o wskazanie frakcji kruszyw dla pozycji 4,4/4,5 oraz 4.6/4.7. STWiORB D-01.08 wskazuje kruszywo łamane 0-31,5 oraz kliniec.

**odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż dla pozycji 4.4 i 4.5 frakcja kruszywa to 3/63 mm, dla pozycji 4.6 i 4.7 frakcja kruszywa to 0/31,5 mm

2. Prosimy o wskazanie rodzaju materiału i parametrów geosiatki ujętej w pozycji 4.8.

**odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż geosiatka powinna być wykonana zgodnie z załączoną specyfikacją.

3. Prosimy o udostępnienie opracowania geotechnicznego.

**odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie posiada opracowania geotechnicznego.

4. Pozycje 8.8/8.9 dotyczą stabilizacji istniejącego gruntu z doziarnieniem kruszywem łamanym 18% czy stabilizacji zgodnie z podstawą nakładu KNR 2-31 0115-01 - rozścielenie dowiezionego kruszywa naturalnego, rozścielenie kruszywa łamanego, popiołów lotnych lub cementu i wymieszanie sprzętem rolniczym. STWiORB opisuje wykonanie stabilizacji w mieszarkach stacjonarnych. Prosimy o wyjaśnienie.

**odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż preferuje wykonanie stabilizacji z dowozu, jednakże dopuszcza również wykonanie stabilizacji na miejscu.

5. STWiORB D.01.10 - prosimy o potwierdzenie, że należy zastosować asfalt drogowy D-35/50 lub 50/70.

**odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż do podbudowy asfaltowej należy stosować asfalt D-35/50.

6. Pobocza - czy należy zastosować kruszywo łamane 0-31,5 ?

**odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż tak na pobocza należy stosować kruszywo łamane frakcji 0/31,5 mm.

7. Zwracam się z pytaniem, czy posiadają Państwo dokumentację projektową dla zadania pn.: „Modernizacja dróg powiatowych nr 1123K, 1153K i 1151K na terenie Gminy Wolbrom”. Jeśli tak to, to prosimy o udostępnienie.

**odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż nie posiada dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie.

Sekretarz Powiatu Olkuskiego  
Marcin Wójcik