

UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm], a poziomy w [m].
2. Rysunek rozpatrywać z powiązanymi rysunkami branży konstrukcyjnej, architektonicznej i instalacyjnej.
3. Rzędną posadowienia potwierdzić na budowie podczas odkrywek. W przypadku wystąpienia gruntów słabonoścnych (nasypów) należy obniżyć poziom posadowienia. Minimalny poziom posadowienia wynosi -1,2m p.p.t. (poniżej poziomu przemarzania). W sąsiedztwie istniejących obiektów należy dopaswać do nich poziom posadowienia (**zabrania się podkopywania istniejących fundamentów**).
4. Pod fundamentami należy wykonać warstwę z chudego betonu B10 o gr. 100mm. Zabrania się wykonywania izolacji poziomej pod fundamentem.
5. Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono dla projektowanego sposobu użytkowania.
6. W przypadku przerwania robót na czas zimowy fundamenty należy zabezpieczyć przed wysadzinami mrozowymi.
7. Ściany obsypywać warstwami równomiernie z obu stron.
8. Dla robót w okolicy budynku św. Kingi oraz w pobliżu chodnika i drogi należy opracować technologie zabezpieczeń wykopów oraz wykonywania prac. W pobliżu istniejących fundamentów należy prowadzićroboty odcinkowo.
9. Prace rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie w przepisami oraz zasadami BHP.
10. Uwzględniono średnią długość zbrojenia - pręty należy dociąć na budowie. Wymiary prętów podano jako osiowe.

Materiały:

Beton:	C25/30 (B30) W8
Stal zbrojeniowa:	AIIIN (B500SP)
Otulina:	5cm (dół fundamentu), 3cm (pozostałe)
Klasa ekspozycji:	XC2

PROJEKT TECHNICZNY

roGEO STUDIO ARCHITEKTURA I GEODEZJA

Piotr Głowacz
roGEO Studio Architektura i Geodezja
34-470 Czarny Dunajec ul. Kmietowicza 181 b
rogeo.pl@gmail.com 796261501
NIP: 7352579698 REGON: 386572556

Nazwa opracowania:
PRZEBUDOWA SCHODÓW TERENOWYCH I CHODNIKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W RAMACH ZADANIA pn. "Podniesienie walorów architektonicznych połączenia ul. Szalaya z uzdrowiskową częścią miasta"

Adres obiektu budowlanego:	Inwestor:
UL. JANA WITORA OBOK NR 1	Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103 34-460 Szczawnica

Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Daniel Klimowski SLK/9535/PWBKb/21	
Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Trebunia MAP/0167/POOK/09	

Nazwa rysunku:	Nr rys:	Skala:
Rzut fundamentów	K1	**1:200**
	CZARNY DUNAJEC, 08.2021	

Prawa autorskie zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia inwestora.