



**Izba Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze**

UNP: 0801-20-039770

Znak sprawy: 0801-ILZ.260.16.2020

Wykonawcy

Wyjaśnienie treści SIWZ

Sprawa dotyczy: postępowanie pn. „Wymiana stolarki okiennej wraz z roletami wewnętrznymi w budynku Urzędu Skarbowego w Drezdenku, 66-530 Drezdenko, ul. Pierwszej Brygady 21”.

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana stolarki okiennej wraz z roletami wewnętrznymi w budynku Urzędu Skarbowego w Drezdenku, 66-530 Drezdenko, ul. Pierwszej Brygady 21” wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Dzień dobry W opisie stolarki jest wpisane, że okno powinno posiadać min. 7 komór w profilu ramy. Współczynnik przenikania ciepła na poziomie $U_w < 0,9$ można uzyskać stosując profile okienne z mniejszą ilością komór. Czy warunek zastosowania profilu min. 7 komorowego jest konieczny czy wystarczy, że okno spełni wymóg współczynnika przenikalności cieplnej $U_w < 0,9$?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż profil okienny musi posiadać minimum 7 komór w profilu ramy i całe okno musi spełniać wymóg współczynnika przenikalności cieplnej $U_w < 0,9$.

**Z-ca Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze**

Katarzyna Kaspercak
(pieczęć i podpis na oryginale)