

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.  
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Fundusz Spójności



Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej,  
Sp. z o.o. w Gliwicach  
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice

Gliwice, dnia 06.08.2020r.

**Do Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie zamówienia**

PKM/TR/2929/2020

---

Dotyczy: Postępowania na „Budowę infrastruktury niezbędnej do ładowania autobusów elektrycznych na potrzeby PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach” – sprawa nr PKM/PN/TR/04/2020

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od Wykonawców:

**Pytanie nr 5**

„Czy Z uwagi na zapis mówiący o odrzuceniu oferentów w przypadku udzielenia gwarancji krótszej niż 60 miesięcy, prosimy o rozdzielenie gwarancji - oddzielnie na roboty budowlane i urządzenia. W przypadku stacji kontenerowej, nie ma możliwości uzyskania gwarancji dłuższej niż 60 miesięcy co i tak podnosi znacznie wartość stacji. Standardowy okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Przedmiotowe kryterium jest jedynym pozacenowym kryterium oceny ofert o wadze wynoszącej aż 20%, tj. absolutnie kluczowym w kontekście uzyskania Zamówienia. Należy zwrócić uwagę, iż producenci urządzeń i wyposażenia udzielają niejednokrotnie 24 miesięcznej gwarancji na zaoferowane przez siebie urządzenia i wyposażenie, w związku z czym wydłużenie tej gwarancji przez Wykonawcę będzie wiązać się z zaoferowaniem wielokrotnie wyższej ceny, gdyż będzie musiał on uwzględnić wymianę tych urządzeń i wyposażenia na nowe. Przy tak długim okresie gwarancyjnym będzie to nawet kilkukrotna wymiana. Oznacza to, że przedmiotowe kryterium w obecnej treści nadmiernie ogranicza efektywną konkurencję i w istocie zawyża cenę zaoferowaną w ofertach, bowiem wykonawca zmuszony jest skalkulować wszelkie ryzyka związane z przedmiotem zamówienia w tak długim okresie.”

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający informuje, że przychyliła się do prośby Wykonawcy w wyniku czego wprowadza zmianę nr 5 do SIWZ.

**Pytanie nr 6**

„Prosimy o jednoznaczne wskazanie jaka nawierzchnia i jakiej grubości jest do rozebrania w ramach przedmiotowej inwestycji. Według przedmiaru robót do rozbiórki jest nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych o gr. 10 cm i powierzchni 3 200 m<sup>2</sup>. Zgodnie z dokumentacją projektową rozebrać należy nawierzchnię z płyt betonowych 3x3,2 m (grubość nie wskazana) i na powierzchni 3 600 m<sup>2</sup>. Prosimy o wyjaśnienie.”

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający informuje, że prawidłowy zapis znajduje się w dokumentacji projektowej i rozebraniu podlegać będzie nawierzchnia z prefabrykowanych żelbetowych płyt drogowych grubości ok. 20 cm i wymiarach 3x3,2 m o powierzchni 3600 m<sup>2</sup>. W przedmiarze robót omyłkowo zapisano, że chodzi o nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych.



**Pytanie nr 7**

„W przedmiarze robót brak jest pozycji podnośnie rozbiórki ogrodzenia na podmurówce na długości 135 mb, prosimy o wyjaśnienie gdzie uwzględnić koszty rozbiórki ogrodzenia.”

**Odpowiedź nr 7:**

*Zamawiający informuje, że wprowadził pozycję dodatkową w przedmiarze robót „TRAFO I OGRODZENIE” tj. demontaż ogrodzenia – Dokument stanowi załącznik do niniejszego punktu.*

**Pytanie nr 8**

„Prosimy o wskazanie powierzchni na której należy wykonać oznakowanie poziome- według przedmiaru jest to powierzchnia 102 m2, natomiast według dokumentacji 168 m2. Prosimy o wyjaśnienie.”

**Odpowiedź nr 8:**

*Zamawiający informuje, że powierzchnia na której należy wykonać oznakowanie poziome to 168m<sup>2</sup>. Wielkość podana w przedmiarze robót została podana omyłkowo, dlatego też, dokonując wyceny należy w tej pozycji uwzględnić ilość 168 m<sup>2</sup>.*

**Pytanie nr 9**

„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowania obudowy stacji transformatorowej jako konstrukcji metalowej jako zamiennik konstrukcji betonowej wydanej w projekcie?”

**Odpowiedź nr 9:**

*Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązania zaproponowanego przez Wykonawcę.*

**Pytanie nr 10**

„Z uwagi na złożony jak i wielobranżowy charakter zakresu przedmiotu zamówienia wnioskujemy o wydłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie tj. do dnia 25.08.2020r. Dodatkowo prośbę naszą motywujemy zarówno trwającym okresem urlopowym jak i panującą w kraju sytuacją epidemiczną, na skutek czego czas pozyskania ofert od dostawców materiałów/urządzeń znacząco się wydłużył. Zmiana terminu składania ofert pozwoli Zamawiającemu uzyskać większą ilość konkurencyjnych, rzetelnie przygotowanych ofert.”

**Odpowiedź nr 10:**


*Zamawiający informuje, że wydłuży termin składania ofert, w związku z tym wprowadza zmianę nr 13 do SIWZ.*

**Pytanie nr 11**


„Czy wykonawca w ramach realizacji zadania jest zobowiązany do opracowania Instrukcji współpracy ruchowej i zatwierdzenia jej w TAURON DYSTRYBUCJA oraz procedowania wszelkich formalności związanych z odbiorami i uruchomieniem stacji wraz z układem pomiarowo -rozliczeniowym przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej ? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje z takim zakresem.”

**Odpowiedź nr 11:**

*Zamawiający informuje, iż w zakresie Wykonawcy jest zaktualizowanie Instrukcji współpracy ruchowej i zatwierdzenia jej w TAURON Dystrybucja. Jeśli Wykonawca uważa za stosowne, może uzupełnić kosztorys ofertowy o kalkulację indywidualną.*



Prezes Zarządu



Wiceprezes Zarządu

