



- UWAGI:**
- Wodociąg wykonany z rur: PE 100 SDR 11 Dz 125x11,4mm, odcinki wykonywane bezwykopowo z rur: PE100 SDR11 RC Dz 125x11,4mm
 - Trasę wodociągu wytyczyć wg współrzędnych geodezyjnych
 - Ściany wykopu zabezpieczyć typową obudową pograżalną wg opisu
 - Przed przystąpieniem do robót w wykopie otwartym należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne dla zlokalizowania rzeczywistego przebiegu i głębokości istniejącego uzbrojenia. Przekopy należy prowadzić pod nadzorem użytkowników uzbrojenia.
 - Projektowane wodociągi na skrzyżowaniach z istniejącymi gazociągami należy zabezpieczyć rurą ochronną z PE100 SDR 17 Ø225mm, L=3,0m
 - Projektowany wodociąg W1 na skrzyżowaniu z rurą ciepłowniczą preizolowaną należy zabezpieczyć rurą ochronną stalową Dz219, 1x10mm, L=3,5m. Skrzyżowania z kanałami ciepłowniczymi nie wymagają zabezpieczeń.
 - Istniejące kable energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi Ø110mm koloru niebieskiego, Ø160mm koloru czerwonego L=2,0m - zgodnie z rys. T13.
 - Występujące w podłożu badanego terenu grunty zalicza się do kategorii urabialności 3, jedynie w rejonie otworu nr 4 mogą wystąpić kategorie urabialności 3-7 w zależności od zawartości frakcji kamienistej.
 - W rejonie otworu nr 4 w poziomie posadowienia wodociągu występują grunty nasypane. Należy dokonać wymiany gruntu do głębokości 0,5 m poniżej rzędnej posadowienia przed wykonaniem zagęszczonej podsypki.

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	WODKAN - PROJEKT Barbara Auguściak		
INWESTOR	41-200 Sosnowiec, ul. Patriotów 7B/1, tel. 885 04 55 55, barbara_auguściak@poczta.onet.pl		
NAZWA INWESTYCJI	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. 41-946 Piekary Śląskie ul. Rozdzieskiego 38		
DATA OPRACOWANIA	"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Waculika i Armii Krajowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Waculika 2 i 4 oraz Armii Krajowej 6,8,10,12,14,16 w Piekarach Śląskich"		
DATA OPRACOWANIA	03.2021r.		
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY		
NR RYSUNKU	T02		
Tytuł RYSUNKU	Profilie wodociągów W1, W2		
PROJEKTANT	NR UPR:	PODOPIS:	SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Barbara Auguściak	WZUJA nr 132/84	[Podpis]	mgr inż. Marek Wilczok
			NR UPR:
			SLK/2075/POOS/08
			PODOPIS:
			[Podpis]
			SKALA:
			1:100/500