

11.06.2024r.

Centralny nr postępowania: ZP/103/055/R/24

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dachu budynku gospodarczego na terenie obiektu dydaktycznego Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Sobieskiego 18, dz.nr 246/1

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1605) informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na które Zamawiający udzielił odpowiedzi oraz na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Pytanie 1:

W SWZ w rozdziale III pkt. 2 10) opisu przedmiaru zamówienia inwestor przywołuje wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo. Narzucając następujące parametry pap termozgrzewalnych tzn. papa podkładowa modyfikowana SBS o giętkości w niskiej temperaturze -25 st C oraz papę nawierzchniowa modyfikowana SBS o giętkości w niskiej temperaturze -40 st C. Zaproponowane rodzaje papy są mocno odbiegające od dobrych stosowanych rozwiązań producentów pap dostępnych na polskim rynku. Prosimy o zgodę na zastosowanie pap podkładowa modyfikowana SBS o giętkości w niskiej temperaturze -15 st C oraz papę nawierzchniowa modyfikowana SBS o giętkości w niskiej temperaturze -25 st C. Jeżeli inwestor nie wyraża zgody na zastosowanie pap o takich parametrach prosimy, dla zachowania konkurencyjności przywołanie co najmniej 3 producentów pap o takich parametrach jak w OPZ, z propozycją konkretnych rodzajów pap. W przeciwnym razie prosimy o zaproponowanie rozwiązań dostępnych na polskim rynku.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.

ZATWIERDZAM

Mariusz Miler  
Kancelarz Politechniki Gdańskiej

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego/ osoby upoważnionej)