

MT.2370.1.2023

Przemysław, 08.04.2023 r.

Komenda Miejska  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Przemysławie  
Plac Św. Floriana 1,  
37-700 Przemysław

Do  
Wszystkich WYKONAWCÓW

### **WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: BUDOWA JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ W MIEJSCOWOŚCI DUBIECKO KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZEMYSŁAWIE"-ETAP II

1. Sugerujemy Zamawiającemu aby ze względu na warunki jakie będą panowały w myjni rozważył zastosowanie jako warstwy wykończeniowej - posadzki żywicznej.

**W pomieszczeniu myjni warstwa wykończeniowa posadzki - posadzka żywiczna**

2. Uważamy, że wszystkie pozostałe drzwi w tej części budynku sąsiadującej z myjnią powinny być wykonane jako stalowe, ze względu na techniczny charakter pomieszczeń.

**Wszystkie drzwi w części budynku sąsiadującej z myjnią aluminiowe.**