



Złotoryja, dnia 09.11.2022 r.

WAG.271.10.2022

Zapytania i wyjaśnienia

Do wszystkich Wykonawców

WYJAŚNIENIE Nr 1 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „**Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Hożej w Złotoryi**”, *nr ogłoszenia 2022/BZP 00416190/01 z dnia 28.10.2022 r.*

Zgodnie z Rozdziałem X. SWZ – *Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikowała się z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej (pkt 13 i 16)* Zamawiająca informuje:

W dniu 07.11.2022 r. drogą elektroniczną w przedmiotowym postępowaniu, na Platformie dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/zlotoryja>, od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 uPzp „*Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie (...)*” i ust. 6 uPzp „*Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, (...)*”.

Zapytanie nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi: 1. Prosimy o odpowiedź jakie rury mają być użyte do wykonania kanalizacji deszczowej, ponieważ w przedmiarach dopuszcza się rury PCV, PP i PE kielichowe Ø400 i Ø160, natomiast w STWiORB podane są rury PF 2-wu ściennie kielichowe Ø300 i Ø160?

Wyjaśnienie nr 1:

Kanalizację deszczową należy wykonać zgodnie z opisem w projekcie technicznym z rur i kształtek PVC-u kl. S SN8 SDR 34 łączonych poprzez wydłużony kielich i systemowe uszczelki gumowe.



Zapytanie nr 2:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi: 2. Prosimy o podanie wysokości studni betonowych Ø1000, ponieważ w projekcie nie podano rzędnych studni ani profili podłużnych kanalizacji?

Wyjaśnienie nr 2:

Wymieniane studnie o głębokościach zgodnie z istniejącymi rzędnymi na mapie. Nowoprojektowane studnie pośrednie o rzędnych wynikających z posadowienia wymienianej rury kanalizacji deszczowej.

Zmiana treści SWZ nie dotyczy wielkości ani zakresu zamówienia, a jedynie dookreśla przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i jest wiążąca przy składaniu ofert.

Pozostała treść SWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

Termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą nie ulegają zmianie.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 uPzp „7. *Dokonaną zmianę treści odpowiednio SWZ (...) zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania*”.

Burmistrz Miasta

Robert Pawłowski