



RPV-DC
Rozdzielnica natynkowa
Prąd znamionowy In: FP -355A
Stopień ochrony: IP44
Klasa ochronności: II
odporność udarowa IK09
kolor: RAL 9010
blacha stalowa: 1 mm,
powlekana lakierem proszkowym
kategoria przepięciowa IV
stopień zanieczyszczenia 3
gł.205mm



RPV-AC
Rozdzielnica natynkowa
Prąd znamionowy In: FP -355A
Stopień ochrony: IP44
Klasa ochronności: II
odporność udarowa IK09
kolor: RAL 9010
blacha stalowa: 1 mm,
powlekana lakierem proszkowym
kategoria przepięciowa IV
stopień zanieczyszczenia 3
gł.205mm

RADEK GUZOWSKI
ARCHITEKT
02-640 Warszawa
ul. Woronicza 31/266
t/f: (22) 119 28 31

OZNACZENIA

– PANEL FOTOWOLTAICZNY MONOKRYSTALICZNY 450W

Producentów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano dla określenia wymaganego standardu instalacji i należy je traktować jako przykładowe.

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym, projektami branżowymi, a stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).
Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy:
"ARCHITEKT RADOSŁAW GUZOWSKI"
i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.

SCHEMAT INSTALACJI PV	SKALA —
	BRANŻA: ELEKTRYCZNA
PRZEBUDOWA DACHU I ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ IM. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R. W JÓZEFOWIE, UL. KOŚCIELNA 2, DZ. NR EW. 246, OBRĘB 0009, GMINA DĄBRÓWKA	FAZA PB_W
	DATA 11/2022
INWESTOR: Urząd Gminy Dąbrówka ul. T. Kościuszki 14 05-252 Dąbrówka	
AUTOR: mgr inż. Adam Zdziarski	NR UPRAWNIEŃ MAZI0334/POOE/13
	PODPIS
OPRACOWAŁ: inż. Marek Zabuski	PODPIS
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Robert Bulzacki	NR UPRAWNIEŃ MAZI0336/PWOE/13
	PODPIS
UWAGI:	NR RYS. S02