



Kamionek 08.05.2024 r.

WK. 230.2.4.2024

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sektorowego na „Dostawa materiałów do rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Szczytno”.

W związku z przesłanymi pytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamionku Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

Pytanie 1

Proszę o informację :

- * czy rury Pe w średnicach dn 90, dn110 mają być w sztangach L12 czy zwojach?
- * czy przy rurze trzonowej 425 SN8 ,dopuszczacie zastosowanie teleskopów dn315, bo nie ma możliwości zastosowania teleskopu z włączem na rurze 425?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuję, iż rury Pe w średnicach dn 90, dn110 mają być w zwojach po 50 m. Zamawiający dopuszcza zastosowanie teleskopów dn315 przy rurze trzonowej 425 SN8.

Prezes Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszaniowej w Kamionku Sp.z o.o.
Aleksander Godlewski