



# Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Pile

Nr KRS: 0000081995 NIP: 764-02-01-952 REGON: 570503455 Konto: BGK o/Poznań 40 1130 1046 0016 0076 5320 0001

ZOK / 1484 / 2021

Piła, 31 sierpnia 2021 r.

**ADRES:**

ul. Walecka 20  
64-920 Piła  
BDO 000019050

**INTERNET:**

mwik@mwik.pila.pl  
www.mwik.pila.pl

**CENTRALA:**

67 212 29 74

**SEKRETARIAT:**

67 211 91 26

**OBŁUGA KLIENTA:**

67 211 91 13

67 211 91 17

67 211 91 44

**DZIAŁ INWESTYCJI  
I ROZWOJU:**

67 211 91 40

67 211 91 57

**WODOCIĄGI:**

67 211 91 33

67 211 91 34

67 211 91 58

**KANALIZACJA:**

67 212 62 43

**DZIAŁ TECHNICZNY:**

67 211 91 23

67 211 91 22

**MAGAZYN:**

67 211 91 24

**GŁÓWNY KSIĘGOWY:**

67 211 91 45

**DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI:**

67 211 91 15

**DZIAŁ KADR:**

67 211 91 55

**POGOTOWIE  
WODOCIĄGOWO  
-KANALIZACYJNE:**  
994, 67 212 31 79

Projektowanie i Nadzór  
Instalacji Sanitarnych  
Zbigniew Świerczyński  
ul. Piłska 7  
Kotuń  
64-930 Szydłowo

Dotyczy: zestawów hydroforowych zasilających instalacje przeciwpożarowe w budynkach B i D na terenie Państwowej Uczelni Stanisława Staszica przy ul. Podchorążych 10 w Pile.

W odpowiedzi na email z 19 sierpnia 2021 r. informuję, że Spółka MWiK Piła wyraża zgodę na instalację zestawów hydroforowych zasilających instalacje przeciwpożarowe w budynkach B i D na terenie Państwowej Szkoły Stanisława Staszica przy ul. Podchorążych 10 w Pile pod warunkiem spełnienia niżej wymienionych wymagań:

- należy zaprojektować zestawy hydroforowe zapewniające wymaganą przepisami wydajność hydrantów,
- na przyłączach wodociągowych należy zaprojektować rozdziały opomiarowania dla celów przeciwpożarowych wraz z odrębnymi zestawami wodomierzowymi,
- przed i za wodomierzami należy zamontować zasuwy lub zawory odcinające grzybkowe,
- za zaworem odcinającym za każdym z projektowanych wodomierzy należy zainstalować zawór zwrotny antyskażeniowy,
- do pomiaru wody pobranej dla celów przeciwpożarowych należy zaprojektować wodomierze firmy Diehl Metering przystosowane do montażu modułów Izar,
- koszty zakupu i montażu wodomierzy do celów przeciwpożarowych ponosi odbiorca usług,
- zainstalowane wodomierze należy zgłosić do odbioru i zaplombowania w Dziale Obsługi klienta Spółki MWiK Piła (tel. (67) 211-91-13).

Ponadto informuję, że przy normalnych warunkach pracy infrastruktury wodociągowej woda dla celów przeciwpożarowych dostępna jest z sieci miejskiej służącej zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę, z zastrzeżeniem, że wymagane przepisami zabezpieczenie odpowiednich parametrów i wydajności instalacji p.poż. leży po stronie inwestora.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
Dyrektor Nadrzeczny Spółki  
*mgr inż. Mariusz Bednarczyk*

Sporządził:  
Przemysław Oszcypała (tel.: (67) 211-91-13)

*P. Oszcypała*