

## Do uczestników postępowania

### Dotyczy postępowania: **Remont kosza zasypowego opału wraz z kratą i odzūlacza zgrzeblowego kotła WR-10 w Ciepłowni Koronowo PP/38/2019**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że w dniu 28.05.2019 r. do ww. postępowania wpłynęły pytania. Treści pytań wraz z odpowiedziami znajduje się poniżej.

1. W treści SIWZ zawarty jest zapis „wymiana ok. 5m<sup>2</sup> poszycia wanny z blachy o gr. 5mm. Standardowo wanna wykonana jest z blachy o grubości 8mm. Proszę o potwierdzenie.
2. W treści SIWZ zawarty jest zapis „wymiana łańcucha (taśmy zgrzeblowej) dł. ok. 18000mm” Proszę o podanie klasy wykonania łańcucha: łańcuch 18x64 klasy C, czy łańcuch 18x64 klasy FAS-USŁ
3. Czy w zakres prac wchodzi wymiana leja zsykowego na przenośnik taśmowy?
4. Czy w zakres prac wchodzi wymiana motoreduktora na nowy?
5. Czy w zakres prac wchodzi wymiana przekładni łańcuchowej, koła Z-10, koła Z-26, łańcucha Galla?
6. Czy w zakres prac wchodzi dostawa i montaż komory pływakowej wraz zaworem pływakowym?

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Potwierdzamy wykonanie poszycia wanny z blachy o grubości 8mm
2. łańcuch 18x64 klasy- FAS-USŁ
3. Wymiana leja zsykowego na przenośnik taśmowy nie wchodzi w zakres remontu
4. Wymiana motoreduktora na nowy nie wchodzi w zakres remontu
5. Wymiana przekładni łańcuchowej, koła Z-10, koła Z-26, łańcucha Galla  
-nie wchodzi w zakres remontu
6. W zakres prac nie wchodzi dostawa i montaż komory pływakowej wraz zaworem pływakowym, tylko należy odciąć od wanny istniejącą komorę pływakową.

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
  
Marek Estkowski